



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 109/KS/OVZ/2024

dne: 05. 08. 2024

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v podlimitním režimu na služby s názvem: „**UPOL – Ostraha vybraných objektů prostřednictvím PCO pro rok 2024 - 2025**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

v rámci napojení vysílače na Vaši ústřednu máme dotaz. Nechá nás servisní firma namontovat Vysílač do ústředny a zajistí nám napojení na 12V z ústředny ?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že u první části veřejné zakázky je možné nainstalovat do ústředny vysílač a napojit jej na 12 V z této ústředny. U druhé části je to možné pouze u dvou ze tří objektů. U objektu, u kterého tak nelze, je nezbytné externí zařízení a externí zdroj.

Z bezpečnostních důvodů zadavatel nemůže poskytnout bližší informace.

Zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Seget'ová
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky