



Spolufinancováno  
Evropskou unií



Univerzita Palackého  
v Olomouci

**UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**  
**Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC**

č.j.: 127/PV/OVZ/2024

dne: 26.08.2024

**Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 8**

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**PdF/UPOL – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-028328**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

**Dotaz č. 1:**

*Dle zadávací dokumentace části výkazu výměr (Příloha c. 5 ZD\_VV\_rev6), listu „01\_A\_D.1.4.3\_V\_ZP“ je níže uvedená položka:*

*a) Prosíme o specifikaci požadavků na výše uvedenou položku (např. výkon, požadavek na dobu zajištění atd.).*



|     |   |        |                                                                                                                                       |    |       |  |      |  |
|-----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|--|
| 121 | K | CPS_01 | Centrální Bateriový Systém - instalace, zapojení linek a hlídání napětí v podružných rozvaděčích, naprogramování a uvedení do provozu | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
|     | P |        | Poznámka k položce:<br>servisní technik dodavatele CPS                                                                                |    |       |  |      |  |

**Děkujeme za vysvětlení pro adekvátní ocenění dodávek a prací u výše uvedeného dotazu.**

**Odpověď:**

Montážní položka č. 121 části „01\_A\_D.1.4.3\_V\_ZP“ se vztahuje k dodávce ústředny CPS v položce č.118, která odkazuje na výkres d.1.4.3.303. Celkový napájecí výkon ústředny je 3,77kW, autonomnost dle výkresu d.1.4.3.303 je 1 hod.

**Dotaz č. 2:**

*Dle zadávací dokumentace části výkazu výměr (Příloha c. 5 ZD\_VV\_rev6), listu „01\_A\_D.1.4.3\_V\_NZ“ jsou uvedeny níže položky:*

*a) Dále ve výše uvedené části („01\_A\_D.1.4.3\_V\_NZ“) jsou položky p.č.109 a 110. Chápe dodavatel správně, že scházející jednotkou níže uvedené položky jsou „ks“?*



|     |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |  |      |  |
|-----|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|------|--|
| 109 | M | 4007529943289 | P3 – detektor přítomnosti pro vestavnou nástěnnou montáž s jedním spínacím kanálem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2,000 |  | 0,00 |  |
|     | P |               | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>ostře hrany, UV odolný polykarbonát, RAL9010</i><br><i>napětí : 110 - 240 V AC 50Hz</i><br><i>spínací výkon: 2000 W / cos φ=1 , 1000 VA/cos φ=0.5, 300 W LED</i><br><i>detekční rozsah: vodorovný 120° (nástěnná montáž)</i><br><i>dosah : max. 8 m křížem, max. 3 m přímo</i><br><i>stupeň krytí : IP20</i><br><i>čas doběhu : 15 s - 30 min</i><br><i>prahová hodnota sepnutí : 10 - 2000 lux</i><br><i>možnost nastavení jako SLAVE detektor</i> |  |       |  |      |  |

A tedy v níže uvedené položce bude pouze oceněn materiál a to „3% přírážkou k ceně nosného materiálu.“



|     |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |      |  |
|-----|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|--|
| 110 | M | pod_mt | podružný materiál na zakázku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |
|     | P |        | <p>Poznámka k položce:<br/>Dle všeobecných podmínek ceníku VP 800-741, příloha č.4 se jedná o drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových nákladech je malý proto se jednotlivě nespecifikuje. Oceňuje se 3% přírůžkou k ceně nosného materiálu.</p> <p>SEZNAM PODRUŽNÝCH MATERIÁLŮ:<br/>vývodky, spojky vodičové do 16mm<sup>2</sup>, spojníky<br/>sponky, příchytky, lišty niedax, hmoždinky PVC<br/>izolanty<br/>drobné výrobky z plastů a pryže<br/>drát vázací a svařovací<br/>elektrody<br/>pásky z elektrovedného hliníku<br/>cín<br/>pájka na hliník<br/>výrobky pro svařování a pájení<br/>plyny na svařování a pájení<br/>odmašťovače<br/>izolační hmoty<br/>lepidla a tmely<br/>kyseliny a odrezovače<br/>nátěrové hmoty pro drobné opravy<br/>kabelová oka a spojky do 16mm<sup>2</sup><br/>materiál označovací, např. štítky,<br/>spojovací materiál (nůty, vruty, hřebíky, šrouby a matice do M16</p> |     |       |  |      |  |

b) Chápe uchazeč správně, že tato výše uvedená položka 1 kpl = podružného materiálu se analogicky oceňuje v celém rozpočtu i u dalších částí a to: „dle popisu 3% z celkové ceny nosného materiálu“?

**Děkujeme za vysvětlení pro adekvátní ocenění dodávek a prací u výše uvedených dotazů.**

**Odpověď:**

K bodu a) dotazu zadavatel sděluje, že v části „01\_A\_D.1.4.3\_V\_NZ“ jsou chybějící jednotkou u položky č. 109 kusy (ks). Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položky:



Stávající znění:

|     |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |  |      |  |
|-----|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|------|--|
| 109 | M | 4007529943289 | P3 – detektor přítomnosti pro vestavnou nástěnnou montáž s jedním spínacím kanálem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2,000 |  | 0,00 |  |
|     | P |               | <i>Poznámka k položce:<br/>ostré hrany, UV odolný polykarbonát, RAL9010<br/>napětí : 110 - 240 V AC 50Hz<br/>spínací výkon: 2000 W / cos <math>\varphi=1</math> , 1000 VA/cos <math>\varphi=0.5</math>, 300 W LED<br/>detekční rozsah: vodorovný 120° (nástěnná montáž)<br/>dosah : max. 8 m křížem, max. 3 m přímo<br/>stupeň krytí : IP20<br/>čas doběhu : 15 s - 30 min<br/>prahová hodnota sepnutí : 10 - 2000 lux<br/>možnost nastavení jako SLAVE detektor</i> |  |       |  |      |  |

se mění tak, že nově zní:

|     |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |      |  |
|-----|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|--|
| 109 | M | 4007529943289 | P3 – detektor přítomnosti pro vestavnou nástěnnou montáž s jedním spínacím kanálem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 2,000 |  | 0,00 |  |
|     | P |               | <i>Poznámka k položce:<br/>ostré hrany, UV odolný polykarbonát, RAL9010<br/>napětí : 110 - 240 V AC 50Hz<br/>spínací výkon: 2000 W / cos <math>\varphi=1</math> , 1000 VA/cos <math>\varphi=0.5</math>, 300 W LED<br/>detekční rozsah: vodorovný 120° (nástěnná montáž)<br/>dosah : max. 8 m křížem, max. 3 m přímo<br/>stupeň krytí : IP20<br/>čas doběhu : 15 s - 30 min<br/>prahová hodnota sepnutí : 10 - 2000 lux<br/>možnost nastavení jako SLAVE detektor</i> |    |       |  |      |  |

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha č. 5 ZD\_VV\_rev7



K bodu b) dotazu zadavatel sděluje, že ve všech částech jednotlivých rozpočtů obsahuje položka „podružný materiál na zakázku“ pouze materiály. Její ocenění výší 3 % z nosného materiálu je zde hodnotou doporučenou (a to na základě všeobecných podmínek katalogu ceníků URS), proto není její výpočet proveden automaticky. Výše výsledné nabídnuté ceny za podružný materiál je tedy na uchazeči.

**Dotaz č. 3:**

*Dle zadávací dokumentace části výkazu výměr (Příloha c. 5 ZD\_VV\_rev6), listu „05\_VON“ je níže uvedena položka:*

| D VRN9 |   | Ostatní náklady                                                             | 0,00                                                                        |        |       |  |      |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|
| 8      | K | 091003000                                                                   | Ostatní náklady bez rozlišení ochrana konstrukcí proti povětrnostním vlivům | soubor | 1,000 |  | 0,00 |
| PP     |   | Ostatní náklady bez rozlišení ochrana konstrukcí proti povětrnostním vlivům |                                                                             |        |       |  |      |

**Prosíme o vysvětlení rozsahu.**

**Odpověď:**

V položce je uvažována nutná ochrana objektu proti povětrnostním a jiným vlivům při zásahu do obvodového pláště budovy - rozkrytí konstrukcí střechy, vybourání otvorů pro arkýře, vybourání otvorů v místě hlavního vstupu do budovy atd. Způsob ochrany musí být adekvátní prováděným pracím, jejich rozsahu a délce trvání tak, aby nedošlo k škodě na majetku zadavatele. V místě vybouraných otvorů arkýřů a v místě hlavního vstupu je třeba uvažovat s ochranou, která kromě povětrnostních vlivů zabrání i vniknutí nepovolaných osob do objektu (bednění, oplocení kolem vstupu apod).

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:



Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **24.09. 2024 v 09:00 hodin**.

**Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005166>.**

---

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková  
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky