

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ S DVEŘMI

144(6x24) MODULŮ - š.496, v=1020, h1.127
VÝKLENEK O 30-60mm VĚTŠÍ PRO MONTÁŽ
SMĚR PŘÍVODU: - VRCHEM
SMĚR VÝVODU: - VRCHEM
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 20
KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: - min. IP 40

POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY
DODAVATELEM ROZVÁDĚČE.
DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM


PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

- ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE
- KRYTÍ
NEŽIVÉ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - CHRÁNIČEM

U ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ URČENÝCH POUZE PRO ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ,
JEHOŽ NEŽÁDOUCÍ VYPNUTÍ BY MOHLO BÝT PŘÍČINOU
ZNAČNÝCH ŠKOD SE K JIŠTĚNÍ POUŽÍJÍ JISTIČE BEZ CHRÁNIČŮ.

JAKO JISTIČ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 1+N, SE POUŽÍJE NAPŘ. TYP
10kA, B16A, 30mA, TYP A.

Zhotovitel dílčí částí PD:			
Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Homa		
Vypracoval:	Jiří Homa ml.		
Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby		
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Sinec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:			
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc		
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]		
Akce:	Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část A - 2.NP - učebny a pracovny		
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu		
Část:	TPS - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky, vč. bleskosvodů		
Výkres:	Rozváděč R21		

	
ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz	
Zak.č.:	2202
Datum:	10 / 2022
Měřičko:	-

Část:	D.1.4.g	Paré:
Vykr.č.:	05	