



LEGENDA

HRANICE POŽ. NEBEZPEČ. PROSTORU (PNP)

△ xy HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

⇐ PŘENOSNÝ HASÍČI PŘÍSTROJ, POCET HASÍČÍCH JEDNOTEK/ČTŘ. POŽÁRU

⇐ SMĚR ÚNIKU NA VOLNÉ PROSTRAŇSTVÍ

⇐ SMĚR ÚNIKU

H UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍHO HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU

✗ POŽÁRNÍ ÚSEK, KTERÝ MUSÍ BÝT VYBAVEN NOUZOVMÝM OSVĚTLENÍM

☐ pevné, neotvíravé zasklení, EI 30/DP1

EPB elektrická požární signalizace

1 požární dveře-EI 30/DP3-Csm

2 požární dveře-EW 30/DP3-C

3 požární dveře-EW 30/DP1

4 výhledové dveře samočinně uzavřené po každém otevření

PAN-Z požární dveře-EI 30/DP1-C

PAN-H panikový zámek dle ČSN EN 179

panikové kování, hrázda dle ČSN EN 1125

MÍSTO: OLOMOUC		PROJEKTANT: ING. JAROMÍR DEJL	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	STUPEŇ: DSP	ING. JAROMÍR DEJL	
INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc		autorizovaný technik pro požární bezpečnosti staveb NA TABULOVÉM VÝRCHU 5, IČ: 66126495	
NÁZEV AKCE: Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL, Olomouc, tř. Svobody 8		DATAUM: 2022-07	
OBSAH VÝKRESU: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 2.NP		MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: -
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 5121	ČÍSLO VÝKRESU: -