

OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM  
PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

- ŽIVÉ ČÁSTI:
- IZOLACE
  - KRYTÍ
  - NORMÁLNÍ
  - DOPLNĚNÁ
  - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
  - CHRÁNÍČEM

ROZVÁDEČ S DVEŘMI

ROZVÁDEČ JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DOKUMENTACE.  
DO ROZVÁDEČE SE DOPLNÍ TYTO PŘÍSTROJE.

SMĚR PŘÍVODU:

- VRCHEM
- VRCHEM

SMĚR VÝVODU:

- VRCHEM
- VRCHEM

KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 20

KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: - min. IP 40

POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY JEJICH DODAVATELEM.


DO ROZVÁDEČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

U ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ URČENÝCH POUZE PRO ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ, JEHOŽ NEŽÁDOUCÍ VYPNUTÍ BY MOHLO BÝT PŘÍČINOU ZNAČNÝCH ŠKOD SE K JISTĚNÍ POUŽIJÍ JISTIČE BEZ CHRÁNÍČŮ.

JAKO JISTIČ S PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM 1+N, SE POUŽÍJE NAPŘ. TYP 10kA, B16A, 30mA, Typ A.

Zhotovitel dílčí částí PD:			
Odpovědný projektant:	Jiří Homa	<i>Jiří Homa</i>	
Vypracoval:	Jiří Homa ml.		
-			

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby		
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Smec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:	-		
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc		
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]		
Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL			
- část B - úpravy objektu			
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu		
Část:	TPS - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky, vč.bleskosvodů	Část:	D.1.4.g
Výkres:	Rozváděč R23	Výkr.č.:	19

**ASET studio**  
architektonická a projektní kancelář

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc  
www.asetstudio.cz

Zak.č.:  
Datum:  
Měřítko:

2202  
10 / 2022  
-

Paré: