



ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ S DVEŘMI

120(6x24) MODULŮ - š.496, v=870, h1.127
VÝKLENEK O 30-60mm VĚTŠI PRO MONTÁŽ
SMĚR PŘÍVODU: - VRCHEM
SMĚR VÝVODU: - VRCHEM
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 20
KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: - min. IP 40

POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY
DODAVATELEM ROZVÁDĚČE.
DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM

PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE
- KRYTÍ
NEŽIVÉ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - CHRÁNÍCEM

U ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ URČENÝCH POUZE PRO ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ,
JEHOŽ NEŽÁDOUCÍ VYPNUTÍ BY MOHLO BÝT PŘÍČINOU
ZNAČNÝCH ŠKOD SE K JIŠTĚNÍ POUŽIJÍ JISTIČE BEZ CHRÁNÍČŮ.
JAKO JISTIČ S PROUDOVÝM CHRÁNÍCEM 1+N, SE POUŽÍJE NAPŘ. TYP
10kA, B16A, 30mA, TYP A.

Zhotovitel dílčí částí PD:		
Odpovědný projektant:	Jiří Homa	
Vypracoval:	Jiří Homa ml.	
-		

Stupeň PD:		Dokumentace pro provádění stavby	
Hlavní architekt:		Ing. arch. Stanislav Smec	
Vedoucí projektant:		Ing. Jan Turek	
Vypracoval:		-	
Investor:		Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc	
Místo:		Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. sl. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]	
		Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL	
		- část B - úpravy objektu	
Objekt:		Dokumentace stavebního objektu	
Část:		TPS - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky, vč. bleskosvodů	
Výkres:		Rozváděč R33	
		Část:	D.1.4.g
		Výkr.č.:	22
		Paré:	