

Tabulka místností 1.NP - Studijní oddělení				
Čí...	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrst...	Poznámka
1.19	Chodba, čekárna	12,22	Lité teraco	-
1.28	Kancelář	19,07	Vinyl	-
1.29	Kancelář vedoucí	12,94	Vinyl	-
1.30	Kancelář	22,50	Vinyl	-
		66,74 m²		

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

VK 22/XXX/XXX

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VK SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM  
TYP/DĚLKA/VÝŠKA  
VČETNĚ TERMOSTATICKÉHO VENTILU S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU NAPŘ. IMI ECLIPSE  
VČ. REGULAČNÍHO ŠROUBENÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ TYP-H

LEGENDA POTRUBÍ

TOPNÁ VODA - VRAT (45°C) - Cu POTRUBÍ

TOPNÁ VODA - PŘÍVOD (55°C) - Cu POTRUBÍ

TOPNÁ VODA - PŘÍVOD - IETAPA

TOPNÁ VODA - PŘÍVOD - IETAPA

LEGENDA OSTATNÍ PROFESE

ELE.

NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZTI.

NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ZTI - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

MAR.

NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE MaR, VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ


UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ MĚDĚNÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PE

ROZVODY K OTOPNÝM TĚLESŮM A R+S

ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÝCH TRUB SUPERSAN (15x1; 18x1; 22x1; 28x1,5)  
VČ. OHYBŮ, REDUKCÍ, T-KUSŮ ATD. SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM NEBO PÁJENÍM  
POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STĚNÁCH , ZAVĚŠENÉ POD STROPEM, V TEPELNÉ IZOLACI PODLAHY



Zhotovitel dílčí části PD:			TZB PROJEKT KOPECKÝ s.r.o. IČO:17128048, DIČ: CZ17128048 Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno tel.+420 603 544 735 e-mail:projekce@tzb-projekt-kopecky.cz
Autorizoval:	Ing. Jan Nečada		
Vypracoval:	Martin Kopecký		
-	-		

Stupeň PD:	Dokumentace pro provedení stavby		<div><div><b>ASET studio</b> architektonická a projektová kancelář</div></div> <div>ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz</div>
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Srnec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:	Martin Kopecký		
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc		<div>Zak.č.: 2311</div> <div>Datum: 1/2024</div> <div>Měřítko: 1:50</div> <div>Část: D.1.4.a</div> <div>Paré:</div> <div>Vykr.č.: 02</div>
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]		
Akce:	Tř. Svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL		
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu		
Část:	TPS - Zařízení pro vytápění		
Výkres:	PŮDORYS 1.NP-VYTÁPĚNÍ		