



Spolufinancováno  
Evropskou unií



Univerzita Palackého  
v Olomouci

## UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 132/PV/OVZ/2024

dne: 04.09.2024

### **Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 9**

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**PdF/UPOL – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-028328**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

#### **Dotaz č. 1:**

*K položce níže (západní část, nezpůsobilé náklady), jsme nikde nedohledali její podrobnější specifikaci. Není ani popsána ve skladbách konstrukcí. Žádáme o její bližší specifikaci a také o kontrolu VV, protože jsou v něm odkazy na místnosti a plochy, které se např. v 1.PP nenacházejí (konkrétně 5.05a + 5.05b).*



| 16 | K  | 61251-PC01 | Omyvatelná epoxidová stěrka na stěnách (včetně přebroušení a přetmelení) - RAL dle výběru investora | m2 | 593,423 |
|----|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    | VV |            | půdorys 1.PP                                                                                        |    |         |
|    | VV |            | 2,40*7,08 "m.č. 5.05a                                                                               |    | 16,992  |
|    | VV |            | -0,90*2,02                                                                                          |    | -1,818  |
|    | VV |            | -0,80*2,10                                                                                          |    | -1,680  |
|    | VV |            | 2,78*12,40 "m.č. 5.05b                                                                              |    | 34,472  |
|    | VV |            | -0,80*2,10                                                                                          |    | -1,680  |
|    | VV |            | -1,38*1,65                                                                                          |    | -2,277  |
|    | VV |            | 2,40*5,48 "m.č. 0.06                                                                                |    | 13,152  |



|    |                       |             |         |
|----|-----------------------|-------------|---------|
| VV | -0,7*2,10             |             | -1,470  |
| VV | 2,40*6,53             | "m.č. 0.07a | 15,672  |
| VV | -0,90*2,02            |             | -1,818  |
| VV | -0,80*2,10            |             | -1,680  |
| VV | 2,78*10,64            | "m.č. 0.07b | 29,579  |
| VV | -0,80*2,10            |             | -1,680  |
| VV | -1,38*1,65            |             | -2,277  |
| VV | Mezisoučet            |             | 93,487  |
| VV | půdorys 1.NP          |             |         |
| VV | 2,70*7,39             | "m.č. 1.11a | 19,953  |
| VV | -0,80*2,08            |             | -1,664  |
| VV | -0,80*2,10            |             | -1,680  |
| VV | 3,05*12,93            | "m.č. 1.11b | 39,437  |
| VV | -(0,80*2,10+0,7*2,10) |             | -3,150  |
| VV | -1,34*2,23            |             | -2,988  |
| VV | 2,80*5,29             | "m.č. 1.12  | 14,812  |
| VV | -0,70*2,10            |             | -1,470  |
| VV | 2,70*6,82             | "m.č. 1.13a | 18,414  |
| VV | -0,80*2,08*2          |             | -3,328  |
| VV | 3,05*10,99            | "m.č. 1.13b | 33,520  |
| VV | -0,80*2,10            |             | -1,680  |
| VV | -1,34*2,23            |             | -2,988  |
| VV | Mezisoučet            |             | 107,188 |
| VV | půdorys 2.NP          |             |         |
| VV | 2,70*7,34             | "m.č. 2.12a | 19,818  |
| VV | -0,80*2,08            |             | -1,664  |
| VV | -0,80*2,10            |             | -1,680  |



|    |                            |             |         |
|----|----------------------------|-------------|---------|
| VV | 2,50*5,34                  | "m.č. 4.12  | 13,350  |
| VV | -0,70*2,10                 |             | -1,470  |
| VV | 2,50*6,92                  | "m.č. 4.13a | 17,300  |
| VV | -0,80*2,08*2               |             | -3,328  |
| VV | 2,88*11,57                 | "m.č. 4.13b | 33,322  |
| VV | -0,80*2,10                 |             | -1,680  |
| VV | -1,34*2,02                 |             | -2,707  |
| VV | Mezisoučet                 |             | 102,557 |
| VV | půdorys 5.NP               |             |         |
| VV | 2,50*5,84                  | "m.č. 5.12a | 14,600  |
| VV | -0,80*2,10*2               |             | -3,360  |
| VV | 1,68*(1,56+1,10*2)         | "m.č. 5.12b | 6,317   |
| VV | 1,10*1,12*0,5*2            |             | 1,232   |
| VV | 2,80*(1,705*2+2,545+0,985) |             | 19,432  |
| VV | -0,80*1,97                 |             | -1,576  |
| VV | 2,50*6,15                  | "m.č. 5.13a | 15,375  |
| VV | -0,80*2,10*2               |             | -3,360  |
| VV | 1,68*(1,935+1,10*2)        | "m.č. 5.13b | 6,947   |
| VV | 1,10*1,12*0,5*2            |             | 1,232   |
| VV | 2,80*(1,705*2+1,935)       |             | 14,966  |
| VV | -0,80*2,10                 |             | -1,680  |
| VV | Mezisoučet                 |             | 70,125  |
| VV | Součet                     |             | 593,423 |



### **Odpověď:**

Zadavatel sděluje, že stěrka na stěny je tvořena systémem vrstev, které jsou navzájem kompatibilní a společně zajišťují tak estetickou i technickou kvalitu povrchu. Při aplikaci jednotlivých vrstev je nutné dodržovat pokyny výrobce. Konkrétní barevný odstín stěrky určí zadavatel.

Podklad pro finální úpravu musí být rovný, jednolitý, přebroušený, zbavený prachu. Podklad tvoří ve většině případů sádkartonová příčka nebo sádkartonový obklad suchou omítkou. Kvalita dokončeného sádkartonového povrchu musí odpovídat min. stupni Q3.

Na takto připravené podklady se nanáší tyto vrstvy:

1. Kotevní nátěr tvořený nízko viskózní dvou komponentní epoxidovou pryskyřicí;
2. Podkladní barevný nátěr v odstínu RAL, dvou komponentní epoxidový nátěr bez rozpouštědel; podpoří kryvost finálního laku a umožní rozpoznat vady v podkladu;
3. Tmelící epoxidová hmota v barvě povrchu s přísadou pomocného zahušťovacího přípravku při aplikaci epoxidových ploch, tmelící hmotou se zapraví vady podkladu a vylepší rovinnost, po vytvrzení je třeba povrch přebrousit a důsledně zbavit prachových částic;
4. Finální barevný polyuretanový lak v matném provedení odolný UV záření, dvou komponentní polyuretanová hmota na vodí bázi, nátěr se provede podle kryvosti v jedné až třech vrstvách, výsledkem souvrství musí být jednotný, hladký, bezespárý, matný, stálobarevný, voděodolný povrch umožňující umývání běžnými čistícími prostředky.

Místnosti 5.05a a 5.05b jsou uvedeny chybně, správné označení je 0.05a a 0.05b. S ohledem na tuto skutečnost Zadavatel sděluje, že ve výkazu výměr v části 01\_C\_D.1.1\_Z\_NZ opravil poznámku v položce č. 16. Na základě uvedeného zadavatel upravuje v příloze č. 5 zadávací dokumentace následující položky:

Stávající znění:



|    |    |            |                                                                                                     |    |         |  |      |  |
|----|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|--|
| 16 | K  | 61251-PC01 | Omyvatelná epoxidová stěrka na stěnách (včetně přebroušení a přetmelení) - RAL dle výběru investora | m2 | 593,423 |  | 0,00 |  |
|    | VV |            | půdorys 1.PP                                                                                        |    |         |  |      |  |
|    | VV |            | 2,40*7,08 "m.č. 5.05a                                                                               |    | 16,992  |  |      |  |
|    | VV |            | -0,90*2,02                                                                                          |    | -1,818  |  |      |  |
|    | VV |            | -0,80*2,10                                                                                          |    | -1,680  |  |      |  |
|    | VV |            | 2,78*12,40 "m.č. 5.05b                                                                              |    | 34,472  |  |      |  |
|    | VV |            | -0,80*2,10                                                                                          |    | -1,680  |  |      |  |
|    | VV |            | -1,38*1,65                                                                                          |    | -2,277  |  |      |  |
|    | VV |            | 2,40*5,48 "m.č. 0.06                                                                                |    | 13,152  |  |      |  |
|    | VV |            | -0,7*2,10                                                                                           |    | -1,470  |  |      |  |
|    | VV |            | 2,40*6,53 "m.č. 0.07a                                                                               |    | 15,672  |  |      |  |
|    | VV |            | -0,90*2,02                                                                                          |    | -1,818  |  |      |  |
|    | VV |            | -0,80*2,10                                                                                          |    | -1,680  |  |      |  |
|    | VV |            | 2,78*10,64 "m.č. 0.07b                                                                              |    | 29,579  |  |      |  |
|    | VV |            | -0,80*2,10                                                                                          |    | -1,680  |  |      |  |
|    | VV |            | -1,38*1,65                                                                                          |    | -2,277  |  |      |  |
|    | VV |            | Mezisoučet                                                                                          |    | 93,487  |  |      |  |

se mění tak, že nově zní:

|    |    |            |                                                                                                     |    |         |  |      |  |
|----|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|--|
| 16 | K  | 61251-PC01 | Omyvatelná epoxidová stěrka na stěnách (včetně přebroušení a přetmelení) - RAL dle výběru investora | m2 | 593,423 |  | 0,00 |  |
|    | VV |            | půdorys 1.PP                                                                                        |    |         |  |      |  |
|    | VV |            | 2,40*7,08 "m.č. 0.05a                                                                               |    | 16,992  |  |      |  |
|    | VV |            | -0,90*2,02                                                                                          |    | -1,818  |  |      |  |
|    | VV |            | -0,80*2,10                                                                                          |    | -1,680  |  |      |  |
|    | VV |            | 2,78*12,40 "m.č. 0.05b                                                                              |    | 34,472  |  |      |  |
|    | VV |            | -0,80*2,10                                                                                          |    | -1,680  |  |      |  |
|    | VV |            | -1,38*1,65                                                                                          |    | -2,277  |  |      |  |
|    | VV |            | 2,40*5,48 "m.č. 0.06                                                                                |    | 13,152  |  |      |  |
|    | VV |            | -0,7*2,10                                                                                           |    | -1,470  |  |      |  |
|    | VV |            | 2,40*6,53 "m.č. 0.07a                                                                               |    | 15,672  |  |      |  |
|    | VV |            | -0,90*2,02                                                                                          |    | -1,818  |  |      |  |
|    | VV |            | -0,80*2,10                                                                                          |    | -1,680  |  |      |  |
|    | VV |            | 2,78*10,64 "m.č. 0.07b                                                                              |    | 29,579  |  |      |  |
|    | VV |            | -0,80*2,10                                                                                          |    | -1,680  |  |      |  |
|    | VV |            | -1,38*1,65                                                                                          |    | -2,277  |  |      |  |
|    | VV |            | Mezisoučet                                                                                          |    | 93,487  |  |      |  |



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

*Příloha č. 5 ZD\_VV\_rev8*

**Dotaz č. 2:**

*Můžete nám prosím poskytnout informace (v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.) o referenčním výrobku/výrobcích, který je uveden v zadávací dokumentaci? Nepodařilo se nám dohledat výrobce dveří, který by dělal dveře s nadsvětlíky opatřené nábytkovým linoleem. Tento požadavek se nachází např. u dveří Td/V 07 (protipožární dveře) a např. u dveří Td/V 01.*

**Odpověď:**

K dotazu ohledně dveří zadavatel nebude uvádět konkrétní referenční výrobek/výrobce. Prvky dveří jsou v projektové dokumentaci popsány dostatečně. Projektová dokumentace neobsahuje pouze typové výrobky. Výrobci dveří disponují produkty, které jsou bez finální povrchové úpravy a umožňují aplikaci finální povrchové vrstvy.

**Dotaz č. 3:**

*A dále pak žádáme o sdělení, který dodavatel vyrábí 3 m ocelové protipožární dveře s vnitřním samozavíračem, např. dveře Td/Z 21. Nikdo z nám známých dodavatelů to neumí.*

**Odpověď:**

K dotazu požárních dveří zadavatel nebude uvádět konkrétní referenční výrobek/výrobce. Zmíněné prvky jsou v dokumentaci popsány technicky dostatečně a navržené požární uzávěry těchto rozměrů jsou proveditelné.



Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **26.09. 2024 v 09:00 hodin**.

**Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005166>.**

---

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková  
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky