



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 134/PV/OVZ/2024

dne: 06.09.2024

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**PdF/UPOL – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-028328**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Projektová dokumentace počítá s realizací informačního panelu (pol. Os/V 15x ve výpisu ostatních prvků) – pol. č. 206 ve výkazu výměr pro východní část komunikačních prostor – nezpůsobilé náklady. Uchazeč upozorňuje, že navržený způsob lepení 3D písma vždy způsobí vytečení lepidla mimo plochu písma, kdy lepidlo bude reagovat s barvou a v místě výparu lepidla vzniknou bílé neodstranitelné skvrny. Dále není v popisu



návrhu informačního panelu uveden font písma, jeho velikost, síla linek ani síla materiálu, což je pro relevantní ocenění tohoto prvku také zásadní. Žádáme zadavatele o úpravu návrhu informačního panelu.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že projekt nepředepisuje uchazeči typ použitého lepidla, není možné tedy namítat, že „navržený způsob způsobí vytečení a reakci s barvou kovu“. Lepení písmen k podkladu je naprosto běžný způsob jejich kotvení. Uchazeč se musí vyvarovat použití materiálů, které jsou vzájemně nekompatibilní a způsobují následné defekty.

Současně zadavatel sděluje, že projekt popisuje prvek dostatečně v souladu s podrobností dokumentace pro provedení stavby. Z popisu jsou jasné jak navržené materiály, tak jejich množství, rovněž je z něj patrná složitost prvku. Provedení prvku nebude jednoduché, tvoří ho několik částí. Veškeré práce bude nutné zkoordinovat a provést je precizně, protože se jedná o vstupní informační panel umístěný před hlavním vstupem do budovy. V kontextu celého prvku se dotaz na použitý font, šířku písmen apod. jeví jako detail, který není pro celkovou cenu prvku určující. Dle výkazu výměr musí být k tomuto prvku zpracována dílenská dokumentace a grafický návrh informační části, v níž se bude dále řešit detailní provedení.

Zadavatel dále upozorňuje, že musí být dodržena specifikace, která je uvedena v D.1.1. ASŘ_01_Východní část přílohy d.1.1.33 tabulky ostatních prvků. K uvedené hmotnosti je nutné připočítat cca 15 % na prořez a kotevní materiál, viz poznámka v technické specifikaci. Tato procentuální přírážka k hmotnosti prvku pokryje případnou úpravu délky textu.

Zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky