



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 148/PV/OVZ/2024

dne: 15.10.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 6

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-035645**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1 – Okna – vodotěsnost

Mezi požadavky na okna je mimo jiné požadavek na vodotěsnost E1350, E900. Jde o poměrně vysokou hodnotu, která má výrazný vliv na cenu. Z jakého důvodu zadavatel požaduje tento nestandardní parametr?



Tab. 4 Průběh zkoušky vodotěsnosti, klasifikační třídy [2]

Zkušební tlak P_{max} [Pa]	Klasifikace		Požadavky
	Zkušební postup A	Zkušební postup B	
–	0	0	Bez požadavku
0	1A	1B	15 min postřikování
50	2A	2B	Jako třída 1 + 5 min
100	3A	3B	Jako třída 2 + 5 min
150	4A	4B	Jako třída 3 + 5 min
200	5A	5B	Jako třída 4 + 5 min

Tab. 4 Průběh zkoušky vodotěsnosti, klasifikační třídy [2]

Zkušební tlak P_{max} [Pa]	Klasifikace		Požadavky
	Zkušební postup A	Zkušební postup B	
250	6A	6B	Jako třída 5 + 5 min
300	7A	7B	Jako třída 6 + 5 min
450	8A	–	Jako třída 7 + 5 min
600	9A	–	Jako třída 8 + 5 min
> 600	Exxx	–	Nad 600 Pa ve stupních po 150 Pa musí činit doba každého stupně 5 min

Odpověď:

Požadavek na vodotěsnost oken zůstává dle projektových parametrů z důvodů rozměrů a členění prvků.

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2 – Okna – zatížení větrem



Mezi požadavky na okna je další požadavek na zatížení větrem min C5/B5. Jde o nejvyšší požadovanou hodnotu odolnosti, která má také výrazný vliv na cenu. Z jakého důvodu zadavatel požaduje tento nestandardní parametr?

Tab. 1 Klasifikace relativního čelního průhybu [1]	
Třída	Relativní čelní průhyb
A	< 1/150
B	< 1/200

Tab. 1 Klasifikace relativního čelního průhybu [1]	
Třída	Relativní čelní průhyb
C	< 1/300

Tab. 2 Klasifikace zatížení větrem [1]			
Třída	P1 [Pa]	P2 ^{a)} [Pa]	P3 [Pa]
0	Nezkouší se		
1	400	200	600
2	800	400	1200
3	1200	600	1800
4	1600	800	2400
5	2000	1000	3000
Exxxx ^{b)}	xxxx		

Tab. 3 Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace [1]			
Třída pro zatížení větrem	Relativní čelní průhyb		
	A	B	C
1	A1	B1	C1
2	A2	B2	C2
3	A3	B3	C3
4	A4	B4	C4
5	A5	B5	C5
Exxxx	AExxxx	BExxxx	CExxxx



Odpověď:

Požadavek na zatížení větrem na okna zůstává dle projektových parametrů z důvodů rozměrů a členění prvků.

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 3 - Svítidla

a) Žádáme o podrobnější specifikaci svítidel „DESIGN1 – DESIGN6“ v PD nelze nalézt, popřípadě uvedení referenčního výrobku.

b) Nouzová svítidla jsou ve VV rozdělena na 6 typů NO1-NO6 a v „knize“ jsou pouze 3 typy a svítidla jsou ještě jinak označená NP1, NZ1, NZ2.

Odpověď:

Bylo provedeno sjednocení popisu v knize svítidel a v půdorysech. Světla DESIGN1 – DESIGN6 jsou nyní označena správně DESIGN SV1 – DESIGN SV6. Jsou doložena dodatkem ke stávajícímu katalogu svítidel „KNIHA SVÍTIDEL UPOL A_dodatek_DESIGN SV1-6“.

Došlo ke sjednocení popisu nouzových svítidel v půdorysech. Je doplněna revize dokumentu *Příloha č.2_R1 Výpočet osvětlení NO 1.PP_1.NP_2.NP_14.10.2024* s výpočtem a specifikací nouzového osvětlení. Součástí dokumentu je tabulka stanovující vazby mezi značením světél v dokumentaci a ve výkazu výměr.

Upravení značení v půdorysech je doloženo revizemi výkresů *D.1.4.3.2_R1 Půdorys 1.PP – NOVÝ STAV_14.10.2024*, *D.1.4.3.3_R1 Půdorys 1.NP- NOVÝ STAV_14.10.2024* a *D.1.4.3.4_R1 Půdorys 2.NP- NOVÝ STAV_14.10.2024*.

Dotaz č. 4:

Dotaz č. 4 – Nápis „PRÁVNICKÁ FAKULTA“

Na tyto písmena nebude možné nanést omítku (technicky to není možné), ale pouze fasádní barvu v požadovaném odstínu. Žádáme o úpravu specifikace.

Odpověď:

Byla upravena formulace specifikace provedení na výkrese *D.1.1.35_R2 Pohledy – Severní a Jižní - nový stav*.



10

Nápis

- materiál: XPS tl. 50 mm, 3D písmo, vyřezáno za pomoci LASERu, opatřeno fasádní hmotou, příp. lakováno (čelní a boční strany), přesný výběr dle zvyklostí a zkušeností vybraného dodavatele
- odstín: cca antracit
- pozn.: lepeno k zateplovacímu systému, výška písma cca 600 mm, font Arial

Dotaz č. 5:

Dotaz č. 5 – Trysková injektáž

7	K	28260000R	Provedení tryskové injektáže auly	hod	80,000
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	--------

Ani na základě zodpovězení dotazu č. 33 z Vysvětlení dokumentace č. 3 ze dne 24.09.2024 nelze ani orientačně tuto položku nacenit. Žádáme o doplnění projektové dokumentace a bližší specifikace uvedených prací.

Odpověď:

Trysková injektáž nebude součástí předmětu veřejné zakázky. Byla provedena změna výkazu výměr, kde byly vypuštěny položky č. 7 a č. 8 v části 02 – Stavební úpravy:

7	K	28260000R	Provedení tryskové injektáže auly	hod	80,000
8	M	5893293R	beton C 25/30 XC2	m3	67,050



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev4

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá nové znění následujících dokumentů, které se stávají součástí přílohy č. 4 zadávací dokumentace:

D.1.4.3.2_R1 Půdorys 1.PP- NOVÝ STAV_14.10.2024

D.1.4.3.3_R1 Půdorys 1.NP- NOVÝ STAV_14.10.2024

D.1.4.3.4_R1 Půdorys 2.NP- NOVÝ STAV_14.10.2024

KNIHA SVÍTIDEL UPOL A_dodatek_DESIGN SV1-6

Příloha č.2_R1 Výpočet osvětlení NO 1.PP_1.NP_2.NP_14.10.2024

D.1.1.35_R2 Pohledy - Severní a Jižní - nový stav

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **18.12. 2024 v 09:00 hodin.**

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005221>.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky