

S:		Univerzita Palackého v Olomouci		
O:		DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ A ÚPRAVA DIGESTOŘÍ V LABORATOŘÍCH 3.026 A 3.027 V 3.NP V OBJEKTU Přf UP		
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
		<b>Úprava rozvaděče R3.5</b> Jistič instalační 10kA, 63B/3 Montáž instalačního jističe 3P Vývodka Certifikace rozváděče	ks ks ks ks	1,00 1,00 1,00 1,00
		<b>Rozvaděč R3.5.1</b> velkoobsahová rozvodnice nástěnná Jmenovitý proud systému: do 125A Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce, určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty, skříň je kompletně vybavená, včetně svorkovnice N a PE. Dveře plechové neprůhledné. Rozteč nosných lišt 125 mm. Nástěnné provedení, hloubka skříně je 161 mm. Skříň pro modulové přístroje IP44 tř.II, 2x3x12TE Odpínač OT 63/3 Jistič instalační 10kA, 16C/1 Jistič instalační 10kA, 40D/1 Chráníč 40/3N/0,03-A Chráníč 10kA, 16C/1N/0,03-A Chráníč 10kA, 16C/3N/0,03-A Vývodka Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přírážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozdávěči Doprava rozvaděče na stavbu	ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks	1,00 1,00 8,00 4,00 1,00 4,00 1,00 20,00 1,00   