



**UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**  
**Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ**

---

č.j.: 166/PV/OVZ/2024

dne: 19.11.2024

**Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 9**

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-035645**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

---

**Dotaz č. 1:**



*Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění specifikace pol. č. 257 a 258 (výrobky s ozn. PD01) ve VV 02 – Stavební úpravy, které mají v aktualizovaném Výpisu prvků uvedeny jiné rozměry než ve VV (ve VV výška dveří 2830 mm, ve Výpisu prvků 2020 mm). Žádáme zadavatele o sjednocení rozměrů, příp. i úpravu soupisu prací nebo Výpisu prvků.*

VV:



|   |    |           |   |     |              |
|---|----|-----------|---|-----|--------------|
| 257   | K  | 766660421 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlením | kus | 3,000        |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_UR3_2023_02/766660421">https://podminky.urs.cz/Item/CS_UR3_2023_02/766660421</a>                              |    |           |   |     |              |
|   | VV |           | "PD01" 3  |     | 3,000        |
|   | VV |           | <b>Součet</b>   |     | <b>3,000</b> |
| 258   | M  | 6117320R  | dveře plastové prosklené rozm. 1100/2830mm, izolační dvojsklo, sklo čiré, ozn.PD01                                    | m2  | 9,339        |
| Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Plastová rámová zárubeň Prosklené izolační dvojsklo, sklo čiré Otočné (klasické) Rozetové kování, z interiéru danikové |    |           |   |     |              |
|   | VV |           | "levé" 2,83*1,1*2   |     | 6,226        |
|   | VV |           | "pravé" 2,83*1,1  |     | 3,113        |
|   | VV |           | <b>Součet</b>   |     | <b>9,339</b> |

Výpis prvků:

| Ozn. | Počet | Schématický pohled  | Rozměr |       | Orientace |
|------|-------|---|--------|-------|-----------|
|      |       |   | Šířka  | Výška |           |
| PD01 | 1     |   | 1100   | 2020  | L         |
| PD01 | 2     |  | 1100   | 2020  | P         |



### Odpověď:

Dokumentace je v pořádku. Rozměr uvedený ve výkazu výměr odpovídá schématickému pohledu ve výpisu prvků. Uvedený rozměr ve výpisu prvků se týká světlého průchodu dveří, jak vyplývá z příloženého schématu.

### Dotaz č. 2:



Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění specifikace pol. č. 292, 297 a 298 (výrobky s ozn. HO7 a HO8) ve VV 02 – Stavební úpravy, které mají v aktualizovaném Výpisu prvků uvedeny jiné počty ks než ve VV (ve VV je u výrobku HO7 7ks a u výrobku HO8 1ks, ve Výpisu prvků je u výrobku HO7 6ks a u výrobku HO8 2 ks). Případná změna ks u výrobku HO7 má vliv i na případnou změnu výměry venkovních žaluzií. Žádáme zadavatele o sjednocení počtu ks, příp. i úpravu soupisu prací nebo Výpisu prvků.

VV:

|     |   |           |   |    |        |
|-----|---|-----------|---|----|--------|
| 297 | M | 5534201R3 | okno AL HO7 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 19,572 |
|     |   | VV        | 1,2*2,33*7  |    | 19,572 |
|     |   | VV        | Součet  |    | 19,572 |
| 298 | M | 5534201R4 | okno AL HO8 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 2,796  |
|     |   | VV        | 1,2*2,33  |    | 2,796  |
|     |   | VV        | Součet  |    | 2,796  |

Výpis prvků:



|     |   |   |      |      |       |
|-----|---|---|------|------|-------|
| HO7 | 6 |  | 1200 | 2330 | Pevné |
| HO8 | 2 |  | 1200 | 2330 | Pevné |

**Odpověď:**

Platí počty kusů uvedené v projektové dokumentaci (Výpis prvků). Na základě dotazu byl upraven výkaz výměr v části 02 - Stavební úpravy, položky č. 297 a 298:

---

|     |   |           |   |    |        |
|-----|---|-----------|---|----|--------|
| 297 | M | 5534201R3 | okno AL HO7 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 16,776 |
| 298 | M | 5534201R4 | okno AL HO8 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků | m2 | 5,592  |

**Dotaz č. 3:**

Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění specifikace pol. č. 304 a 305 (výrobky s ozn. H16.1) ve VV 02 – Stavební úpravy, které mají v aktualizovaném Výpisu prvků uvedeny jiné rozměry než ve VV (ve VV u popisu pol. rozměr 2200/3280 mm, a ve výpočtu 2000/3280 mm, dále ve Výpisu prvků rozměry 2040/2100 mm, příp. 2200/3280mm u pohledu z interiéru). Žádáme zadavatele o sjednocení rozměrů, příp. i úpravu soupisu prací nebo Výpisu prvků.

VV:

|   |   |           |   |    |        |
|---|---|-----------|---|----|--------|
| 305   | M | 5534133R1 | dveře dvoukřídlé Al prosklené, izolační trojsklo čiré, nadsvětlík fix barva šedá rozm. 2200/3280 mm , ozn.H16.1 | m2 | 13,120 |
| <small>Poznámka k položce:<br/>Poznámková položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla: izolační trojsklo, sklo čiré<br/>VV "levé" 2,0*3,28*2</small> |   |           |   |    |        |
|   |   |           |   |    | 13,120 |

**Výpis prvků:**

|       |   |  |      |      |   |
|-------|---|--|------|------|---|
| H16.1 | 2 |  | 2040 | 2100 | L |
|-------|---|--|------|------|---|

**Odpověď:**

Velikost uvedená ve výkazu výměr souhlasí s projektovou dokumentací, jak je zřejmé z uvedeného schématu. Ve výpisu prvků jsou ve sloupci „Rozměr dveří“ uvedeny průchozí rozměry otevíravé části. Na základě dotazu byla opravena výměra položky č. 305 ve výkazu výměr, část 02 - Stavební úpravy:



**Dotaz č. 4:**

*Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění specifikace pol. č. 307, 308, 309, 310, 311, 312 a 313 (výrobky s ozn. H11, H12, H13, H14, H15.1, H21 a H22) ve VV 02 – Stavební úpravy, které mají v aktualizovaném Výpisu prvků uvedeny jiné rozměry než ve VV (stejně rozpory jako u výrobku H16.1 uvedené v bodě 3). Žádáme zadavatele o sjednocení rozměrů, příp. i úpravu soupisu prací nebo Výpisu prvků.*


VV:



|     |   |           |  |    |        |
|-----|---|-----------|--|----|--------|
| 307 | M | 5534133R3 | sestava Al prosklená, požární zasklení EW 15 DP3-C, rozm. 3200/3280 mm , ozn.H11   | m2 | 8,640  |
|     | P |           | Poznámka k položce:  |    |        |
|     | W |           | Poznámka k položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla:požární zasklení Otevírání       |    | 8,640  |
|     | W |           | 3,2*2,7  |    | 8,640  |
|     | W |           | Součet   |    | 8,640  |
| 308 | M | 5534133R4 | sestava Al prosklená, požární zasklení EW 15 DP3-C, rozm. 4000/3280 mm , ozn.H12   | m2 | 11,600 |
|     | P |           | Poznámka k položce:  |    |        |
|     | W |           | Poznámka k položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla:požární zasklení Otevírání       |    | 11,600 |
|     | W |           | 4,0*2,9  |    | 11,600 |
|     | W |           | Součet   |    | 11,600 |
| 309 | M | 5534133R5 | sestava Al prosklená, požární zasklení EW 15 DP3-C, rozm. 3200/3280 mm , ozn.H13   | m2 | 8,640  |
|     | P |           | Poznámka k položce:  |    |        |
|     | W |           | Poznámka k položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla:požární zasklení Otevírání       |    | 8,640  |
|     | W |           | 3,2*2,7  |    | 8,640  |
|     | W |           | Součet   |    | 8,640  |
| 310 | M | 5534133R6 | sestava Al prosklená, bezpečnostní zasklení, rozm. 3200/3280 mm, ozn.H14   | m2 | 8,640  |
|     | P |           | Poznámka k položce:  |    |        |
|     | W |           | Poznámka k položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla: bezpečnostní zasklení Otevírání |    | 8,640  |
|     | W |           | 3,2*2,7  |    | 8,640  |
|     | W |           | Součet   |    | 8,640  |
| 311 | M | 5534133R7 | sestava Al prosklená, požární zasklení EW 15 DP3-C, rozm. 1900/3280 mm , ozn.H15.1   | m2 | 5,130  |
|     | P |           | Poznámka k položce:  |    |        |
|     | W |           | Poznámka k položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla: požární zasklení Otevírání      |    | 5,130  |
|     | W |           | 1,9*2,7  |    | 5,130  |
|     | W |           | Součet   |    | 5,130  |
| 312 | M | 5534133R8 | sestava Al prosklená, požární zasklení EW 15 DP3-C, rozm. 3200/3280 mm , ozn.H21   | m2 | 8,960  |
|     | P |           | Poznámka k položce:  |    |        |
|     | W |           | Poznámka k položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla: požární zasklení Otevírání      |    | 8,960  |
|     | W |           | 3,2*2,8  |    | 8,960  |
|     | W |           | Součet   |    | 8,960  |
| 313 | M | 5534133R9 | sestava Al prosklená, bezpečnostní zasklení, rozm. 3200/3280 mm , ozn.H22  | m2 | 8,960  |
|     | P |           | Poznámka k položce:  |    |        |
|     | W |           | Poznámka k položce: Typ zárubně: hliníková rámová Prosklení: prosklené Materiál a provedení dveřního křídla: bezpečnostní zasklení Otevírání |    | 8,960  |
|     | W |           | 3,2*2,8  |    | 8,960  |
|     | W |           | Součet   |    | 8,960  |





Výpis prvků:



|     |   |   |      |      |   |
|-----|---|---|------|------|---|
| H11 | 1 |  | 1700 | 2100 | L |
|-----|---|---|------|------|---|





|     |   |  |      |      |
|-----|---|--|------|------|
| H12 | 1 |   | 1700 | 2100 |
| H13 | 1 |  | 1600 | 2100 |



|       |   |  |      |      |
|-------|---|--|------|------|
| H14   | 1 |   | 1000 | 2100 |
| H15.1 | 1 |  | 800  | 2100 |

|     |   |  |      |      |
|-----|---|--|------|------|
| H21 | 1 |  | 1600 | 2100 |
| H22 | 1 |  | 1000 | 2100 |


**Odpověď:**

Velikost uvedená v projektové dokumentaci (Výpis výrobků) je platná - viz uvedené schéma výplně. Ve sloupci „Rozměr dveří“ jsou uvedeny průchozí rozměry otevíravé části. Výměra položek uvedená ve výkazu výměr odpovídá výpisu výrobků. Na základě dotazu byl upraven chybný popis v záhlaví položek č. 307 a 308, část 02 - Stavební úpravy:



**Dotaz č. 5:**

Žádáme zadavatele o upřesnění č.pol. ve VV 02 – Stavební úpravy, které mají v aktualizovaném Výpisu prvků ozn. H15.2.

| Ozn.  | Počet | Pohled z interiéru   | Rozměry |       |
|-------|-------|--|---------|-------|
|       |       |  | Šířka   | Výška |
| H15.2 | 2     |  | 600     | 2700  |

**Odpověď:**

Na dotaz již bylo odpovídáno dříve viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 8 ze dne 15.11.2024 (odpověď na dotaz č. 7).

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

*Příloha c. 5 ZD\_VV\_rev7*



---

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **02.01. 2025 v 09:00 hodin**.

**Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005221>.**

---

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková  
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky