



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 172/PV/OVZ/2024

dne: 10.12.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 11

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-035645**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění specifikace pol. č. 357-366 Okenní žaluzie OD4-OD13 ve VV 02 – Stavební úpravy, kde jsou u položek uvedeny i podomítkové schránky stejně jako v poznámce u výpisu prvků, kde je uvedeno, že budou podomítkové schránky vsazeny do nového KZS, ale v PD v poznámce Půdorysu 1. a 2.NP je uvedeno, že doplněné venkovní žaluzie mají přiznaný kryt z hliníkového plechu, u kterého se liší i barva lamely a lišty uvedená ve Výpisu prvků (antracit). Bylo by žádoucí i doplnit specifikaci podomítkového boxu (s nebo bez zateplení apod.) u stávajících i nových oken. Žádáme zadavatele o sjednocení popisu, příp. i úpravu soupisu prací nebo PD.

VV:



357	M	61124904R	Okenní žaluzie OD4 včetně podomítkové schránky, viz. výpis	kus	1,000
	WV		1		1,000
	WV		Součet		1,000
358	M	61124905R	Okenní žaluzie OD5 včetně podomítkové schránky, viz. výpis	kus	14,000
359	M	61124906R	Okenní žaluzie OD6 včetně podomítkové schránky, viz. výpis	kus	1,000
360	M	61124907R	Okenní žaluzie OD7 včetně podomítkové schránky, viz. výpis	kus	14,000
	WV		14		14,000
	WV		Součet		14,000
361	M	61124908R	Okenní žaluzie OD8 včetně podomítkové schránky, viz. výpis	kus	1,000
362	M	61124909R	Okenní žaluzie OD9 včetně podomítkové schránky, viz. výpis	kus	1,000
363	M	61124910R	Okenní žaluzie OD10 včetně podomítkové schránky, viz. výpis	kus	3,000
364	M	61124911R	Okenní žaluzie OD11 včetně podomítkové schránky, viz. výpis	kus	1,000
365	M	61124912R	Okenní žaluzie OD12 včetně podomítkové schránky, viz. výpis	kus	2,000
366	M	61124913R	Okenní žaluzie OD13 včetně podomítkové schránky, viz. výpis	kus	2,000

PD:

12 - Doplnění venkovních motoricky ovládaných hliníkových žaluzií, odstín bílý, osazeno v podomítkové schránce do stávajícího zateplovacího systému. Před objednáním nutno prověřit tloušťku stávajícího zateplovacího systému a proveditelnost osazení podomítkové schránky i s ohledem na tepelné mosty.

13 - Doplnění venkovní motoricky ovládané hliníkové žaluzie žaluzie odstín bílý, přiznaný kryt z hliníkového plechu.

Odpověď:

Byla provedena oprava položky č. 355 ve výkazu výměr, část 02 – stavební úpravy. Došlo k záměně podomítkového boxu za přiznaný krycí plech žaluzie:

355	M	61124902R	Okenní žaluzie OD2 včetně viditelné schránky s krytem z hliníkového plechu, viz. výpis	kus	2,000
-----	---	-----------	--	-----	-------




Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění specifikace pol. č. 364 (výrobek s ozn. OD11) ve VV 02 – Stavební úpravy, které mají v aktualizovaném Výpisu prvků uvedeny jiné rozměry než v PD (v PD se žaluzie vztahuje k hliníkovému oknu HO5 o rozměru 1100/2330 mm, a ve Výpisu prvků jsou uvedeny pro 1 ks rozměry 3525/2635 mm, tzn., že šířka žaluzie neodpovídá při počtu ks rozměru okna HO5). Žádáme zadavatele o sjednocení popisu, příp. i úpravu Výpisu prvků nebo PD.

Výpis prvků:


OD11	3,525	2,635	9,3	1
------	-------	-------	-----	---

PD:



Odpověď:

Popis ve výpisu prvků je správně. Žaluzie OD11 je součástí řešení exteriérového stínění sestavy oken ve 2NP o celkové délce 11,225 m. Sestava žaluzií OD9 + 2x OD10 + OD11 je dle výpisu žaluzií shodná $1,1 + 2 \times 3,3 + 3,525 = 11,225\text{m}$.



Odpověď:

V projektové dokumentaci i ve výpisu prvků je šířka stínícího prvku 3600 mm, což odpovídá šířce pro $3 \times HO7 = 3 \times 1200 = 3600$.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev9

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **09.01. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005221>.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky