



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 173/PJ/OVZ/2024

dne: 13.12.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**FTK/UPOL – Rekonstrukce kanceláří a výukových prostor v objektu NC - dodávka interiérového vybavení**“, zadávané ve zjednodušené podlimitní řízení, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Pro zpracování cenové nabídky bychom potřebovali upřesnění ZD:

1) Ve výpisu interiérových prvků nábytek je požadavek na sílu lamino desky 20mm. LTD desky se standardně vyrábí o síle 18mm. Je možné na kalkulaci použít tyto desky?

Odpověď:

TI. LTD desky bude standardních 18 mm. Změněno v dokumentu „Výpis interiérových prvků nábytku“ v rámci REVIZE 01, který je přílohou této změny.

Dotaz č. 2:

Můžete trochu upřesnit dekor stolových desek "barva ŠEDOHNĚDÁ S DEKOREM KAMENE"?

Odpověď:

Konkrétní dekor bude vybrán objednatelem v rámci vzorkování dodavatele.

Dotaz č. 3:

Prosím specifikovat odstín dekoru nástěnkového linolea, položka N01 až N08.

Odpověď:

Nástěnka bude odstín RAL 6011. Doplněno do dokumentu „Výpis interiérových prvků nábytku“ v rámci REVIZE 01, který je přílohou této změny.

Dotaz č. 4:

Pracovní stůl :

1) pracovní deska - požadovaný materiál má být kompaktní deska tl. 20 mm a nebo DTD potažená z obou stran laminátovou fólií a zahranovaná ABS hranou? A je možno dodat pracovní desky dělené (kvůli rozměrům materiálu, opracování a přepravě) ?



Odpověď:

Pracovní deska bude DTD TL. 18mm . Změněno v dokumentu „ Výpis interiérových prvků nábytku“ v rámci REVIZE 01, který je přílohou této změny. Pokud není možné kvůli rozměru dodat pracovní desku v jednom kuse, může být dělená, nejlépe v místě podstavné skříňky vpravo.

Dotaz č. 5:

Barva konstrukcí - kovová konstrukce stolu má mít černou barvu a PC nosič s kovovým žlabem pro vedení kabeláže barvu šedou? Nebo se to sjednotí do jedné společné barvy?

Odpověď:

PC nosič a kabelové žlaby budou typové výrobky, které budou vybrány objednatelem v rámci vzorkování dodavatele.

Dotaz č. 6:

Položka Ž1 židle kancelářská otočná: na obrázku je židle s područkami, ale v popisu židle područky napsané nejsou, prosím o informaci, zda nacenit s područkami nebo bez područek.

Odpověď:

Židle bude s područkami. Doplněno do dokumentu „Výpis interiérových prvků nábytku“ v rámci REVIZE 01, který je přílohou této změny.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 10. odst. 10.1. zadávací dokumentace takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **03. 01. 2025 v 09:00 hodin.**

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005431>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
vedoucí Oddělení veřejných zakázek