



ŘEZY 6, 7 A 8


ŘEZ 6-6



ŘEZ 7-7



ŘEZ 8-8



LEGENDA TECHNOLOGIE - OCHLAZOVAČÍ SPRCHY W2				
Označení	Komentáře k typům	Model	Výrobce	Počet
TW2.1	Ochlazovací vědro	Model	Výrobce	1
TW2.2	Ochlazovací sprcha	Model	Výrobce	2
TW2.3	Jednohlačítko	Model	Výrobce	2

LEGENDA TECHNOLOGIE - ZÁŽITKOVÉ SPRCHY W3				
Označení	Komentáře k typům	Model	Výrobce	Počet
TW3.1	Tryska - Studená mlha	Model	Výrobce	3
TW3.2	Tryska - Tropický déšť	Model	Výrobce	4
TW3.3	Tryska - Vodopád	Model	Výrobce	4
TW3.4	Tryska - široká	Model	Výrobce	4
TW3.5	Jednohlačítko	Model	Výrobce	6
TW3.6	Sprcha - osvětlení	Model	Výrobce	2

POŽADAVKY NA PROFESE - TECHNOLOGIE - OCHLAZOVAČÍ SPRCHY...				
Označení	Komentáře k typům	Parametry požadavku	Počet	Popis
POŽ.W2.1	PŘÍVOD VODY DO SPRCHY - ZAKONČENO ROHÁČKEM NAD STROPEM SPRCHY	SUV + TUV; DN 25; 4bar	3	ZTI
POŽ.W2.2	ODKANALIZOVÁNÍ PROSTORU SPRCH - PODLAHOVÁ VPUST NEBO PODLAHOVÝ ŽLAB		3	ZTI
POŽ.W2.3	ODVĚTRÁNÍ PROSTORU SPRCH A SOUVOSEJÍCÍCH PROSTOR		3	VZT

POŽADAVKY NA PROFESE - TECHNOLOGIE - ZÁŽITKOVÉ SPRCHY W3				
Označení	Komentáře k typům	Parametry požadavku	Počet	Popis
POŽ.W3.1	PŘÍVOD VODY DO SPRCHY - ZAKONČENO ROHÁČKEM NAD STROPEM SPRCHY	SUV + TUV; DN 25; 4bar	2	ZTI
POŽ.W3.2	ODKANALIZOVÁNÍ PROSTORU SPRCH - PODLAHOVÁ VPUST NEBO PODLAHOVÝ ŽLAB		2	ZTI
POŽ.W3.3	SAMOSTATNÝ JISTĚNÝ EL. PŘÍVOD PRO TECHNOLOGII SAUNY (volný konec cca 2m)	0,2 kW/230V	2	ELEKTRO
POŽ.W3.4	ODVĚTRÁNÍ PROSTORU SPRCH A SOUVOSEJÍCÍCH PROSTOR		2	VZT

ZMĚNY	c	DATUM	PODPIS	
	b			
	a			

INVESTOR:		Univerzita Palackého v Olomouci	
		Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
		tel.: +420 585 631 111	
		e-mail: e-podatelna@upol.cz	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		F.E.D. s.r.o.	
		Velký Ořechov 177, 763 07 Velký Ořechov	
		tel.: +420 603 196 334	
		e-mail: struharova@fed-cz.com	

HLAVNÍ PROJEKTANT A AUTOR NÁVRHU:		TECHNICO Opava s.r.o.	
		Hradecká 1576/51	
		746 01 Opava	
		tel: 553 760 970	
		info@technico.cz	

PROJEKTANT ČÁSTI:			
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Radka VORÁČOVÁ		
VYPRACOVAL:	Ing. Radka VORÁČOVÁ		
KONTROLOVAL:	Ing. Radka VORÁČOVÁ		

ČÁST DOKUMENTACE:	
D.2.14. TECHNOLOGIE WELLNESS	

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci	FORMÁT	3×A4
	DATUM	09/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-520-DPS
K.ú. Lazoe, parc.č. st. 492/1, st. 492/2, st. 657, st. 493, st. 629, 25, 30/1, 30/10, 30/11, 30/12, 30/14; K.ú. Hejčín, parc.č. 97/4, 97/5, 97/6	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ŘEZY 6, 7 A 8	1 : 25	D.2.14.b.05.