

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel.585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 1.12.2023

Č.j. : KHSOC/43027/2023/OC/HP
Sp.značka.: KHSOC/39989/2023
Vyřizuje : Ivana Dolínková, tel. 585 719 328

Adresát:

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

V zastoupení:

Ateliér Polách & Bravenec s.r.o.
Mahlerova 15
779 00 Olomouc

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby „Stavební úpravy části 1.PP budovy Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci, Biskupské nám 542/1, Olomouc“, umístěné na pozemcích p.č .st. 188, k.ú. Olomouc – město, pro stavebníka Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, IČO: 61989592.

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc (dále jen „KHS“) dne 8.11.2023, zaevidované pod č.j.: KHSOC/39989/2023/OC/HP, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci (dále jen „PD“) ke stavebnímu řízení stavby „Stavební úpravy části 1.PP budovy Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci, Biskupské nám 542/1, Olomouc“, umístěné na pozemcích p.č .st. 188, k.ú. Olomouc – město, pro stavebníka Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, IČO: 61989592, předložené zplnomocněným zástupcem stavebníka Ateliér Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15, 772 00 Olomouc, IČO: 25870092, zmocněným na základě plné moci ze dne 29.11.2023 (dále jen „žadatel“), doplněné dne 29.11.2023, pod č.j.: KHSOC/42576/2023/OC/HP, na základě výzvy k odstranění nedostatků podání č.j.: KHSOC/41963/2023/OC/HP ze dne 24.11.2023, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou PD.

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), nařízením vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č.361/2007 Sb.“), nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), vydává KHS, dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S předloženou PD ke stavebnímu řízení stavby „Stavební úpravy části 1.PP budovy Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci, Biskupské nám 542/1, Olomouc“, umístěné na pozemcích p.č .st. 188, k.ú. Olomouc – město, pro stavebníka Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, IČO: 61989592, orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky:

1. S odkazem na ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a § 12 odst.3 příl. č.3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. bude KHS ke kolaudačnímu souhlasu předloženo měření hluku z provozu VZT objektu v noční době v chráněném venkovním prostoru stavby pro bydlení BD Mariánská 14, Olomouc, okno obytné místnosti, orientované do ulice Akademická, nacházející se nejbližše prostupům VZT.

O d ů v o d n ě n í :

Závazné stanovisko se vydává v souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. KHS k věci uvádí : předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Předložená PD řeší sanaci vlhkosti v části 1.PP objektu Zbrojnice, kde jsou umístěny uzavřené knihovní fondy. Objekt bývalé zbrojnice je mohutná zděná čtyřkřídlá stavba ptdorysného tvaru nepravidelného obdélníku s vnitřním nádvořím. Objekt má 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží s plně využitým podkrovím. Náplní je po rekonstrukci z r. 1999 Informační centrum Univerzity Palackého v Olomouci.

Sanační opatření kromě stavebních opatření pro zamezení vnikání vlhkosti do konstrukcí suterénu zahrnují i úpravu vzduchotechniky na požadované teplotní a vlhkostní parametry pro skladování knihovních fondů. Nejedná se o změnu v užívání a provozu objektu. Sanačními opatřeními se nemění provoz využití dotčených prostor oproti současnému stavu. V řešené části 1. PP řešeného objektu nejsou žádná trvalá pracovní místa, nenachází se zde žádné technologické zřízení. Jedná se o uzavřené knižní fondy – sklad knih ke stávající knihovně UPOL umístěné ve vyšších podlažích dotčeného objektu. Knihovní fondy jsou umístěny v kompaktních regálech, ve kterých jsou umístěny méně často půjčované knižní tituly, které nejsou běžně přístupné v otevřených fondech. Manipulace s knihovním fondem zůstává stávajícím způsobem – na základě objednávky knihovny budou objednané tituly vyhledány a vyzvednuty ze skladovacích prostor v 1. PP a osobonákladními výtahy umístěnými v rozích objektu vyvezeny k předání k výpůjčce ve vyšších podlažích objektu.

Větrání, odvlhčování, vytápění i příp. chlazení posuzovaných prostor bude řešeno navrženou vzduchotechnikou - sestavná jednotka umístěná v prostoru archivu. Přívod vzduchu bude rozveden do jednotlivých místností k vrcholu valených kleneb, kde bude proveden rozvod vzduchu kruhovým potrubím. Distribuce vzduchu bude zajištěna dýzami vsazeným do kruhového potrubí. Odvod vzduchu není zajištěn z jednotlivých kójí, ale je proveden v blízkosti VZ jednotky před odvodní výutky. Přefuk mezi jednotlivými prostory budou zajišťovat neuzavíratelné otvory v dělicích stěnách jednotlivých depozitů.

Navržené prostory VZT do vnějšího uličního prostoru jsou umístěny v ulici Křížkovského i v ulici Akademická proti objektům občanského vybavení, které nemají chráněný venkovní prostor stavby. Nejbližší chráněný venkovní prostor stavby se nachází cca 15 m od nejbližšího prostupu VZT na fasádu objektu – obytné místnosti v bytovém domě Mariánská 14, Olomouc, orientované do ulice Akademická.

Umělé osvětlení je navrženo v souladu s požadavky ČSN EN 12464 – 1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště (výpočet umělého osvětlení doložen).

S chemickými látkami a směsmi se v posuzované části objektu nemanipuluje.

V řešené části 1 PP se nenachází žádná trvalá pracovní místa. Zaměstnanci zajišťující vyhledávání a vyzvedávání knih ze skladovacích prostor v 1. PP mají trvalá pracovní místa, včetně odpovídajícího sanitárního zařízení, ve vyšších podlažích objektu, kterých se plánované stavební úpravy netýkají. V 1. PP jsou umístěny pouze pohotovostní záchody, odvod vzduchu bude z těchto místností je zajištěn talířovými ventily (potrubním ventilátorem).

Při hodnocení předložené PD, jakožto podkladu tohoto závazného stanoviska, vzala KHS také v úvahu, že předmětnou stavbu je třeba hodnotit také z hlediska zajištění ochrany veřejného zdraví před negativními vlivy hluku z provozu posuzované stavby.

KHS, jakožto orgán ochrany veřejného zdraví, vyslovila souhlas s předloženou PD, který však, z důvodu zajištění úplného souladu daného stavebního záměru s právními předpisy uvedenými výše v závazné části tohoto závazného stanoviska do budoucna, vázala na splnění podmínky týkající se určitých oblastí tohoto stavebního záměru, vyjádřené ve výše uvedené podmínce. Lhůta pro splnění podmínky je vymezena v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Výše uvedená podmínka byla stanovena za účelem zajištění ochrany veřejného zdraví před negativními vlivy hluku z provozu posuzované stavby v souladu s ustanovením §30 zákona č. 258/2000 Sb. a §12 odst.3 příl.č.3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- žádost o posouzení PD ke stavebnímu řízení stavby „Stavební úpravy části 1.PP budovy Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci, Biskupské nám 542/1, Olomouc“, umístěné na pozemcích p.č .st. 188, k.ú. Olomouc – město, pro stavebníka Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, IČO: 61989592, zaevidovaná pod č.j.: KHSOC/39989/2023/OC/HP ze dne 8.11.2023, doplněnou dne 29.11.2023, pod č.j.: KHSOC/42576/2023/OC/HP,

str.č.4 k č.j.: KHSOC/43027/2023/OC/HP ze dne 1.12.2023

- plná moc stavebníka pro Ateliér Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15, 772 00 Olomouc, IČO: 25870092 ze dne 29.11.2023,
- PD ke stavebnímu řízení stavby „Stavební úpravy části 1.PP budovy Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci, Biskupské nám 542/1, Olomouc“, umístěné na pozemcích p.č .st. 188, k.ú. Olomouc – město, pro stavebníka Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, IČO: 61989592, zpracovaná Ateliér Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15, 772 00 Olomouc, IČO: 25870092, 10/2023,
- výzva k odstranění nedostatků podání č.j.: KHSOC/41963/2023/OC/HP ze dne 24.11.2023.

Martina Pilná
vedoucí oddělení hygieny práce Olomouc

Rozdělovník:

1. KHS – spis
2. Ateliér Polách & Bravenec s.r.o., IDDS: bt6nwbu
3. Univerzita Palackého v Olomouci, IDDS: ffsj9ei