





**TABULKA PRVKU PSV - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ**  
**ATELIER Polách & Bravenec s r.o. , MAHLEROVA 15, 779 00 OLOMOUČ**



**VYPRACOVAL: Ing.arch. Polách**  
**TEL...: 585225509**

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
Z1	ATYP	1250x440 + 1550x500	<p>Repase stávajících zámečnických krytů sklepních oken a anglických dvorků, do pískovcového ostění, zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• důkladnou revizi osazení veškerých prvků,</li> <li>• nezbytné je odborné doplnění mechanických poškození</li> <li>• povrchová úprava - pozinkování</li> </ul> 	15	-	-	-	15
Z2	ATYP		<p>Repase stávajících dvířek přípojkových a rozvodných skříní elektro</p>  	-	5	-	-	5

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
Z3	ATYP	1250x440	<p>Restaurování probíjené mříže sklepních oken v 1. pp</p> <p>Mříže složená ze tří vodorovných respektive sedmi svislých hranolových, vzájemně probíjených prutů, ukotvených do mohutných pískovcových ostění</p> <p>Restaurátorský zásah musí být zaměřen především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• důkladnou revizi osazení veškerých mříží</li> <li>• ponechání mříží in situ</li> <li>• provedení opálení starých nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru</li> <li>• provedení opískování všech kovových částí</li> <li>• nezbytné je doplnění mechanických poškození</li> <li>• šopování (plamen + zinek)</li> <li>• citlivé barevné sjednocení nátěrem</li> </ul> 	22	-	-	-	22
Z4	ATYP	300X300	<p>Repase stávající ventilační žaluzie</p> <p>Demontáž, odstranění stávající povrchové úpravy-otryskání, šopování zinkem.</p> <p>Povrch. úprava - nástřik odstín dle barvy fasády - lomená šedozelená.</p> <p>Zpětná montáž</p>	-	1	1	-	2

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
Z10/L  Z10/P	ATYP	1500x1970 <b>UZÁVĚR PO</b>	<p>Repase stávajících dvoukřídlých požárních ocelových kazetových fládrovaných asymetrických dveří do ocelové požární zárubně se segmentovým záklenkem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrch.úprava- fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování vč. doplnění el. karetních zámků-kódovaný vstup na zaměstnaneckou kartu,- doplnění požárního vybavení dveří - zpěňovacích pásků, samozavíračů</li> <li>- vč. atestu na kompletní výrobek</li> </ul> 	1  1	-	-	-	1  1
Z11/L	ATYP	940+1800 X 2020 <b>UZÁVĚR PO</b>	<p>Repase stávající stěny se sestavou jednokřídlových a dvoukřídlových požárních ocelových kazetových fládrovaných asymetrických dveří do ocelové požární zárubně se pravoúhlým záklenkem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrch.úprava- fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování vč. doplnění el. karetních zámků-kódovaný vstup na zaměstnaneckou kartu,- doplnění požárního vybavení dveří - zpěňovacích pásků, samozavíračů</li> <li>- vč. atestu na kompletní výrobek</li> </ul> 	1	-	-	-	1

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
Z12/P	ATYP	900+1380 X 2020 <b>UZÁVĚR PO</b>	<p>Repase stávající stěny se sestavou jednokřídlových a dvoukřídlových požárních ocelových kazetových fládrovaných asymetrických dveří do ocelové požární zárubně se pravoúhlým záklenkem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- povrch.úprava- fládrování, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení závěsů ,repase kování vč. doplnění el. karetních zámků-kódovaný vstup na zaměstnaneckou kartu,- doplnění požárního vybavení dveří - zpěňovacích pásků, samozavíračů</li> <li>- vč. atestu na kompletní výrobek</li> </ul> 	1	-	-	-	1
Z13/P	ATYP	1120x1970	<p>Repase stávajících jednokřídlových ocelových kazetových dveří do ocelové zárubně se pravoúhlým záklenkem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění poškozených nánosů barev</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- obnova povrchové úpravy - lomená bílá, barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení a repase veškerého kování</li> </ul> 	1	-	-	-	1

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
Z14a	ATYP	5780 X 1970	Repase stávající stěny s jednokřídlovými dveřmi Stěna je řešena z ocelových profilů s výplní z perforovaného plechu Demontáž a zpětná montáž.	1	-	-	-	1
Z14b		3270 X 1970	- odstranění poškozených nánosů barev - doplnění mechanických poškození - obnova povrchové úpravy - barevnost dle stávajících, - seřízení a repase veškerého kování vč. zámku	1				1
								
Z15	ATYP	1200x500	Ventilační žaluzie vsazená do stávajícího pískovcového ostění sklepního okna - náhrada stávajícího sklopného dvoutabulkového křídla. Povrchová úprava - v barvě oken. Kompletace s rozvody VZT	4	-	-	-	4
								

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
Z16	ATYP	Vnitřní rozměr 1200/600 Vnější rozměr 1500/900	<p>Perforovaný kryt ventilační šachty s osazovacím rámem, uzamykatelný. Vnitřní rozměr šachty 1200/600 mm, vnější rozměr 1500/900.</p> <p>Kryt proveden z ocelového perforovaného plechu tl. 5 mm, výřezy ve čtvercovém rostru 100/100 mm, povrch. úprava pozinkování + nástřik grafit mat.</p>  <p>Nutná výrobní dokumentace po provedení žebet. šachet.</p>	-	4	-	-	4
Z17/P	ATYP	900/ 1970	<p>Repase stávajících jednokřídlových ocelových dveří do ocelové zárubně</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění poškozených nánosů barev</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- obnova povrchové úpravy , barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení a repase veškerého kování</li> </ul> <p>Demontáž a zpětná montáž</p> 	1	-	-	-	1



OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2..NP	střecha	Celkem
Z18/L	ATYP	900/ 2150-2240	<p>Repase stávajících jednokřídlových ocelových ocelových kazetových dveří do ocelové zárubně se segmentovým záklenkem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění poškozených nánosů barev</li> <li>- doplnění mechanických poškození</li> <li>- obnova povrchové úpravy , barevnost dle stávajících,</li> <li>- seřízení a repase veškerého kování</li> </ul> <p>Demontáž a zpětná montáž</p> 	1	-	-	-	1
Z19	ATYP	4850x2000	 <p>Demontáž, repase a zpětná montáž stávajících perforovaných kovových podhledů v komunikaci, m.č. P1.31.</p> <p>Obnovení povrchové úpravy v původní barevnosti, doplnění poškozených prvků</p>	1				1

**TABULKA PRVKU PSV - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ**  
**ATELIER Polách & Bravenec s.r.o. , MAHLEROVA 15, 779 00 OLOMOUC**

**VYPRACOVAL: Ing.arch. Polách**  
**TEL...: 585225509**

[illegible]



## KOVOVÉ PRVKY:

Kovové prvky jsou částečně novodobými replikami barokních probíjených okenních mříží a částečně barokními mřížemi z pásoviny. Jejich stav je poznamenán dlouhodobou neúdržbou, opatřen několika staršími nátěry, jsou patrné stopy koroze, trhliny a statické porušení.

Restaurování bude prováděno na místě, odborně demontovat jen jednotlivé kusy mříží. Budou provedeny sondy na zjištění jejich polychromie a statické stability památky a stavu jejího poškození, šetření stavu nýtů a šroubů, šetrné otryskání jemným křemičitým pískem, poté ručně. Chemické ošetření, dočištění, žárové zinkování, tmelení a po dohodě se zástupci investora a památkové péče bude rozhodnuto o barvě mříží.

## MŘÍŽE SKLEPNÍCH OKEN

Mříže složená ze tří vodorovných respektive sedmi svislých hranolových, vzájemně probíjených prutů, ukotvených do mohutných pískovcových ostění. Velikost mříže cca 440 x 1250 mm. Mříže chybí (jsou nahrazeny kryty tahokovem) na jižní uliční fasádě (ulice Wurmce Wurmova) a na fasádě západní (ulice Křížkovského).

Průzkum památky byl proveden vizuální metodou a skalpely na místě v měsíci květen až červen 2020 na místě samém. Byl zhodnocen stav uvedených kovářských prvků a na jeho základě vypracován tento návrh. Průzkum byl zaměřen na zjištění rozsahu destrukcí a poškození kovových prvků – mechanických poškození, letité poškození povětrnostními vlivy, výskyt koroze, trhlin a narušení statiky etc. Letitou absencí odborné údržby (čištění, odstraňování starých a použití nových nátěrů, tzn. časté nevhodné překrývání jednoho nátěru barvou druhým, překrývání rzi etc). U některých nosných prvků dochází k vychýlení z vertikály (profily a ukotvení do ostění z pískovce respektive štuky) Památku nutno podrobit restaurátorskému zásahu a zamezit tak prohloubení zjištěných poškození, zejména zabránit postupu koroze, trhlin, ukotvit a zajistit všechny umělecko-kovářské prvky a nezbytně citlivě doplnit mechanická novodobá poškození.

Restaurátorský zásah musí být zaměřen především na:

- důkladnou revizi osazení veškerých mříží oken a sklepních oken
- ponechání mříží in situ
- provedení opálení starých nánosů barev po provedení sond a dohodě o dalším postupu prací se zástupci památkové péče a autorského dozoru
- provedení opískování všech kovových částí
- nezbytné je doplnění mechanických poškození
- šopování (plamen + zinek)
- citlivé barevné sjednocení nátěrem

## OCELOVÉ POŽÁRNÍ UZÁVĚRY - STĚNY S JEDNO A DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

Repase stávajících stěn se sestavou jednokřídlových a dvoukřídlových požárních ocelových kazetových fládrovaných asymetrických dveří do ocelové požární zárubně se pravoúhlým záklenkem.

- doplnění mechanických poškození
- povrch.úprava- fládrování, barevnost dle stávajících,
- seřízení závěsů ,repase kování vč. doplnění el. karetních zámků-kódovaný vstup na zaměstnaneckou kartu
- doplnění požárního vybavení dveří - zpěňovacích pásků, samozavíračů
- doplnění mechanických poškození
- povrch.úprava- fládrování, barevnost dle stávajících,
- seřízení závěsů ,repase kování vč. doplnění el. karetních zámků-kódovaný vstup na zaměstnaneckou kartu,- doplnění požárního vybavení dveří - zpěňovacích pásků, samozavíračů
- vč. atestu na kompletní výrobek

## DETAILY KOVÁŘSKÝCH PRVKŮ Z3





## DETAILY ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Z1





## DETAILY ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Z11,12 - POŽÁRNÍ UZÁVĚRY



## DETAILY ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Z13, Z14a,b

