



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 040/PJ/OVZ/2025

dne: 25.03.2025

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**UPOL – Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-012675**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Žádáme o podrobnou specifikaci jednotlivých koncových prvků (typy, množství, rozměry...)..

137	751	751999401 SPC	D+M Koncové prvky - Specifikace dle PD	sada	1,000
			" Veškeré koncové prvky VZT rozvodů "		1,000
			" V ceně přetlakové klapky, talířové ventily, anemostaty, difuzory, tlumiče hluku, větrací mřížky, protidešťové žaluzie, mřížové výústky, protidešťová stříška, regulační klapky, požární klapky, uzavírací klapky, stěnové mřížky, požární mřížky, filtrační kazety s filtry, ohřívače vzduchu, apod. "		

Odpověď č. 1

Položka č. 137 v části výkazu výměr D.1.4.3.3 VZDUCHOTECHNIKA byla v poznámce doplněna o popis typů a počty kusů koncových prvků.

Současně byl revidován počet kusů v položkách Pol. č. 119, 120, 125, 128 .

119	751	75199310x SPC	D+M Talířový ventil D 100 - Specifikace dle PD - TVO / TVP	kus	112,000
120	751	75199310x SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD - TVO / TVP	kus	20,000



125	751	75199330x SPC	D+M Mřížová výustka 300×150 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO	kus	18,000
128	751	75199330x SPC	D+M Mřížová výustka 300×150 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	19,000

Dotaz č. 2

Žádáme o upřesnění autonomní regulace 75kpl, k jakým zařízením se týká (MaR pro AHU jednotky je popsána přímo u jejich položek)? Žádáme o podrobnější specifikaci.

143	721	751999998 SPC	D+M Autonomní regulace - Specifikace dle PD	kpl	75,000
			" Celkový počet kompletů (kabeláž, senzor, karty, řídicí zařízení,...)." (75,0)		75,000

Odpověď č. 2

Jedná se o autonomní regulaci, která je zobrazena v PD části Seznamů strojů a zařízení. Tato regulace slouží k hlídání kvality vzduchu v jednotlivých místnostech nebo souborů místnosti a ovládá vždy VAV regulátory na přívodu a odvodu.

Dotaz č. 3

Žádáme o podrobnou specifikaci (rozměry, množství).

141	721	751999802 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000
140	721	751999801 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	2,000

Odpověď č. 3

Jedná se o položky v části výkazu výměr D.1.4.3.3 VZDUCHOTECHNIKA.

Pol. č. 141: Provedením protipožárních prvků sadou pro danou profesi je běžným standardem a uchazeč si tyto ucpávky je schopen nacenit na základě své odborné zkušenosti – např. % z celkové ceny dané profese. Není také specifikován 1 materiál, neboť záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Jednotlivé prostupy pro dané



profese jsou patrný z PD, např. z výkresů PBŘ, ve kterém jsou zaznačeny požární úseky i vidět okótované prostupy s popiskem, pro jakou profesi se jedná. Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tloušťce, aby byla daná odolnost zajištěna.

Pol. č. 140: Položka na provedení prostupů vč. chrániček je uvažována z důvodu provedení dodatečných prostupů zdívm průměru do 100 mm. Jelikož se předpokládá provedení nejprve rozvodů a poté konstrukcí a průměr potrubí do 100 mm se nevyskytuje, je položka zrušena.

140	721	751999801 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	2,000	POLOŽKA ZRUŠENA
-----	-----	---------------	--	------	-------	------------------------

Dotaz č.4

V technické zprávě je popsáno - *Vzduchotechnické potrubí vedeno v atriu bude provedeno v opatření aby vizuální výsledek byla matná černá barva – toto řešení bude provedeno nátěrem nebo nástřikem barvy.* Ve výkazu výměr není tento požadavek uveden. Není tedy do nabídky požadováno? Pokud je požadováno, žádáme o upřesnění výměry potřebného nátěru, složení, požadovaná RAL a ke kterým konkrétním položkám VV požadováno.

Odpověď č. 4

Jedná se o administrativní nepřesnost z neprojektované varianty. Tento požadavek se ruší.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr je veškeré potrubí popsáno jednotnou izolací – tedy vč. tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. V technické zprávě a PD je popsáno více druhů izolací. Máme tedy do nabídky uvažovat izolaci dle VV?

Odpověď č.5

Do VV D.1.4.3. Vzduchotechnika – doplněna položka 116a včetně poznámky s výměrami pro typy tepelné a požární izolace.

116a		751992302 SPC	D+M Příplatek pro VZT potrubí za požární izolaci PI a vyšší tl. TI vedeného uvnitř - Specifikace dle PD	sada	1,000
------	--	---------------	---	------	-------

Dotaz č. 6

Ve výkazu výměr je uvedeno u zař. NV-1 množství průtoku 300 m³/h. Dle seznamu strojů a zařízení je uvedeno 609 m³/hod. Jaké parametry jsou platné?



23	751	751991111 SPC	D+M Nucené větrání 300 m3/h - Specifikace dle PD - Z.Č. NV - 1	kus	1,00
----	-----	---------------	--	-----	------

Odpověď č. 6

PPlatí údaj uvedený v seznamu strojů, byla revidována předmětná položka č. 23 ve výkazu výměr v části D.1.4.3.3 VZDUCHOTECHNIKA.

23	751	751991111 SPC	D+M Nucené větrání 600 m3/h - Specifikace dle PD - Z.Č. NV - 1	kus	1,00
----	-----	---------------	--	-----	------

Dotaz č. 7: Žádáme zadavatele o doplnění stavebního povolení a vyjádření DOSS.

Odpověď č. 7

Viz. příloha DOSS

Dotaz č. 8

Žádáme o podrobnou specifikaci jednotlivých koncových prvků (typy, množství, rozměry...).

137	751	751999401 SPC	D+M Koncové prvky - Specifikace dle PD	sada	1,000
			" Veškeré koncové prvky VZT rozvodů "		1,000
			" V ceně přetlakové klapky, talířové ventily, anemostaty, difuzory, tlumiče hluku, větrací mřížky, protidešťové žaluzie, mřížové výústky, protidešťová stříška, regulační klapky, požární klapky, uzavírací klapky, sténové mřížky, požární mřížky, filtrační kazety s filtry, ohřívače vzduchu, apod. "		

Odpověď č. 8

Identický dotaz s dotazem číslo 1. Odpověď viz. výše.

Dotaz č. 9

Žádáme o upřesnění autonomní regulace 75kpl, k jakým zařízením se týká (MaR pro AHU jednotky je popsána přímo u jejich položek)? Žádáme o podrobnější specifikaci.



143	721	751999998 SPC	D+M Autonomní regulace - Specifikace dle PD	kpl	75,000
			" Celkový počet kompletů (kabeláž, senzor, karty, řídicí zařízení,...)." (75,0)		75,000

Odpověď č. 9

Identický dotaz s dotazem číslo 2. Odpověď viz. výše.

Dotaz č. 10

Žádáme o podrobnou specifikaci (rozměry, množství).

141	721	751999802 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000
140	721	751999801 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	2,000

Odpověď č. 10

Identický dotaz s dotazem číslo 3. Odpověď viz. výše.

Dotaz č.11

V technické zprávě je popsáno - Vzduchotechnické potrubí vedeno v atriu bude provedeno v opatření aby vizuální výsledek byla matná černá barva – toto řešení bude provedeno nátěrem nebo nástřikem barvy. Ve výkazu výměr není tento požadavek uveden. Není tedy do nabídky požadováno? Pokud je požadováno, žádáme o upřesnění výměry potřebného nátěru, složení, požadovaná RAL a ke kterým konkrétním položkám VV požadováno.

Odpověď č. 11

Identický dotaz s dotazem číslo 4. Odpověď viz. výše.

Dotaz č. 12

Ve výkazu výměr je veškeré potrubí popsáno jednotnou izolací – tedy vč. tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. V technické zprávě a PD je popsáno více druhů izolací. Máme tedy do nabídky uvažovat izolaci dle VV?

Odpověď č.12



Identický dotaz s dotazem číslo 5. Odpověď viz. výše.

Dotaz č. 13

Ve výkazu výměr je uvedeno u zař. NV-1 množství průtoku 300 m³/h. Dle seznamu strojů a zařízení je uvedeno 609 m³/hod. Jaké parametry jsou platné?

23	751	751991111 SPC	D+M Nucené větrání 300 m ³ /h - Specifikace dle PD - Z.Č. NV - 1	kus	1,00
----	-----	---------------	---	-----	------

Odpověď č. 13

Identický dotaz s dotazem číslo 6. Odpověď viz. výše.

Zadavatel jako přílohu této změny dokládá mj. nové a úplné znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace – soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 a 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **24.04. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005454>.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky

Genius loci...