



HZSMX008AJEM

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

krajské ředitelství a územní odbor Olomouc

Schweitzerova 524/91, Olomouc - Povel 779 00

Č. j.: HSOL- 3519-3/2021
Datum: 9. 8. 2021
Vyřizuje: kpt. Ing. Veronika Špačková
Tel.: 950 770 244
E-mail: veronika.spackova@hzsol.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava

DOŠLO DNE

19.08.2021

TECHNICO Opava s.r.o.

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Místo stavby:

U sportovní haly 38/2, Lazce, Olomouc

k. ú.: Lazce, parc. č. 30/1, 30/10, 30/12, 30/14, parc. č. st. 492/1

Stavebník:

Univerzita Palackého v Olomouci, IČO 61989592,

Křížkovského 511/8, Olomouc 779 00

Předložená dokumentace:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, Ing. Matěj Kudlík, duben 2021.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (dále jen „HZS OLK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 14. 6. 2021, doplněnou dne 9. 8. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS OLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení: *Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci, Ing. Ivana Bednářková, ČKAIT 1102604, duben 2021.*

- Požárně bezpečnostní řešení, Ing. Ivana Bednářková, ČKAIT 1102604, prosinec 2018 schválené souhlasným závazným stanoviskem s č.j. HSOL-396-2/2019 ze dne 7. 3. 2019.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS OLK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

Dle požárně bezpečnostního řešení bude signál EPS dálkově přenášen na PCO HZS Olomouckého kraje. Pro realizaci připojení k PCO upozorňujeme provozovatele EPS na nutnost kontaktovat provozovatele PCO, se kterým je potřeba dohodnout technické požadavky na umístění zařízení dálkového přenosu a nastavení ústředny EPS. Podmínky pro připojení k PCO HZS Olomouckého kraje jsou uvedeny v příloze tohoto stanoviska.



plk. JUDr. Leona Ošlejšková
vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní
činnosti a ZPP
úřední osoba

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

INTERNÍ SDĚLENÍ

Od: plk. Ing. Jiří Osyka, vedoucí oddělení IZS
Pro: stavební prevenci ÚO Olomouc

Stanovisko k projektové dokumentaci EPS

Č. j.: HSOL-3519-1/2021

Název stavby (dle PD): **Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci**

Místo stavby: **k.ú. Lazce, Olomouc**

K výše uvedené projektové dokumentaci máme následující připomínky:

- ústředna EPS není přístupná z volného prostranství do vzdálenosti 10 m od vstupu do objektu sportovní haly a do parkovacího objektu (dle čl. 4.4.2 normy ČSN 73 0875);
- u hlavního vstupu sportovní haly a parkovacího objektu požadujeme zábleskový maják u klíčových trezorů;
- pro veškeré střežené prostory systémem EPS je nutné zajisti přístup prostřednictvím generálního klíče (dle čl. 4.6.5 normy ČSN 73 0875);
- z důvodu zlepšení identifikace místa vzniku případného požáru požadujeme rozdělení EPS do následujících detekčních zón:
 - prostory sportovních ploch (PÚ č. N 1.2, N 1.5, N 1.14/N2)
 - administrativní část (PÚ č. N 1.17/N2)
 - stravovací provoz se zázemím (PÚ č. N 1.19/N2)
 - wellness a fitness (PÚ č. N 1.1, N 2.1)
 - ostatní prostory sportovní haly
 - parkovací objekt

V Olomouci 30. 7. 2021


plk. Ing. Jiří Osyka
vedoucí oddělení IZS