

TECHNICO Opava, s. r. o.
Bc. Tereza Vlčková
Hradecká 1576/51
746 01 Opava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

OLOMOUC

OL/MOVODOK2100270/Du

Dundálek/585 536 203

3. 6. 2021

michal.dundalek@smv.cz

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

- vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení
- investor – Univerzita Palackého v Olomouci
- Olomouc, k. ú. Lazce, ulice U sportovní haly

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající sportovní haly s vytvořením prostor pro katedru sportu a přístavbu parkovacího domu. V rámci rekonstrukce areálu bude proveden nový rozvod splaškové kanalizace, který bude zaústěn do nové splaškové kanalizační přípojky. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže s odtokem do Mlýnského potoka. Vody z parkovacího domu budou předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.

S vydáním stavebního povolení souhlasíme za splnění následujících podmínek:

- 1. Projektovou dokumentaci vodovodní a kanalizační přípojky požadujeme předložit k odsouhlasení.**
2. Pracovník naší společnosti bude před zahájením prací vyzván formou objednávky k vytyčení vodovodu (Ing. Štěpánek, 606 793 945) a kanalizace (p. Kubín, 606 713 883).
3. Skutečné provedení kanalizační přípojky bude v souladu s EN 1610, ČSN 75 6101, 73 6005, při stavbě budou splněny naše připomínky k provádění dle pokynů provozu odpadní vody.
4. Pracovník naší společnosti provede prohlídku napojení kanalizační přípojky na kanalizaci (revizní šachtu) a rovněž i uložení kanalizačního potrubí. Po úspěšné prohlídce obdrží stavebník zápis o kontrole kanalizační přípojky, který bude parafován technikem naší společnosti. (p. Novák, 702 196 416)
5. Nakládání se srážkovými vodami na pozemku stavby musí být řešeno v souladu s TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami.
6. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím vodovodu a kanalizaci v provozování naší společnosti smí provádět pouze zaměstnanci provozu pitné a odpadní vody.
7. Jakékoliv změny proti schválené dokumentaci požadujeme projednat s naší společností, při stavbě budou respektovány veškeré naše připomínky k provádění stavby. Dojde-li během stavby ke změnám provedení, musí být tyto změny projednány a odsouhlaseny pověřenými pracovníky naší společnosti.
8. Škody vzniklé na našem zařízení způsobené stavbou budou odstraněny na náklady investora.



MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ

7. Poklopy ve správě naší společnosti musí být upraveny do výšky nového terénu. Nové výškové osazení poklopů vodovodních armatur a kanalizačních šachet, bude protokolárně předáno našim zástupcům z provozu pitné a odpadní vody.
8. Stávající zařízení v provozování naší společnosti musí zůstat po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel.
9. Vyjádření má platnost jeden rok ode dne vystavení.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Olomouc, Tovární 41

PSČ 772 11



Ing. Michal Dundálek
oddělení technicko provozní činnosti