



# MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUCE

## ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak – 326.3, skartační znak/skart. lhůta – A/10

Č. j. SMOL/151671/2021/ODUR/UUP/Sin  
Spisová značka: S-SMOL/145665/2021/ODUR  
*Uvádějte vždy v korespondenci*

V Olomouci 27. 7. 2021

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Kamila Šindelářová, dveře č. 5.31  
Telefon: 588488406  
E-mail: kamila.sindelarova@olomouc.eu  
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Marek Černý

### Koordinované závazné stanovisko

Dne 14. 6. 2021 obdržel Magistrát města Olomouce žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), ve věci záměru stavby „**Olomouc - Lazce, Hejčín, Nová Ulice - Rekonstrukce sportovní haly UP**“, na pozemcích parc. č. 25 v k.ú. Lazce, parc. č. 30/1 v k.ú. Lazce, parc. č. 629 v k.ú. Lazce, parc. č. 657 v k.ú. Lazce, parc. č. 30/12 v k.ú. Lazce, parc. č. 30/14 v k.ú. Lazce, parc. č. 30/10 v k.ú. Lazce, parc. č. 30/11 v k.ú. Lazce, parc. č. 117/3 v k.ú. Lazce, parc. č. 97/4 v k.ú. Hejčín, parc. č. 97/5 v k.ú. Hejčín, parc. č. 453/13 v k.ú. Hejčín, parc. č. 97/6 v k.ú. Hejčín, parc. č. 443/1 v k.ú. Hejčín, parc. č. 492/2 v k.ú. Lazce, parc. č. 493 v k.ú. Lazce, parc. č. 492/1 v k.ú. Lazce, parc. č. 1116/4 v k.ú. Nová Ulice, parc. č. 1116/6 v k.ú. Nová Ulice, parc. č. 1116/1 v k.ú. Nová Ulice, parc. č. 451/30 v k.ú. Nová Ulice. Koordinované závazné stanovisko bude sloužit jako podklad k žádosti o stavební povolení.

Na základě Usnesení č.j. SMOL/156347/2021/ODUR/UUP/Sin, ze dne 23. 6. 2021, byla lhůta pro vydání koordinovaného závazného stanoviska prodloužena na 60 dnů od podání úplné žádosti

Žadatelem je **Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, Opava-Předměstí, 746 01 Opava 1.**

Magistrát města Olomouce, zastoupený odborem dopravy a územního rozvoje, vydává dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný orgán státní správy a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

#### koordinované závazné stanovisko:

Realizace záměru stavby „**Olomouc - Lazce, Hejčín, Nová Ulice - Rekonstrukce sportovní haly UP**“ na pozemcích parc. č. 25 v k.ú. Lazce, parc. č. 30/1 v k.ú. Lazce, parc. č. 629 v k.ú. Lazce, parc. č. 657 v k.ú. Lazce, parc. č. 30/12 v k.ú. Lazce, parc. č. 30/14 v k.ú. Lazce, parc. č. 30/10 v k.ú. Lazce, parc. č. 30/11 v k.ú. Lazce, parc. č. 117/3 v k.ú. Lazce, parc. č. 97/4 v k.ú. Hejčín, parc. č. 97/5 v k.ú. Hejčín, parc. č. 453/13 v k.ú. Hejčín, parc. č. 97/6 v k.ú. Hejčín, parc. č. 443/1 v k.ú. Hejčín, parc. č. 492/2 v k.ú. Lazce, parc. č. 493 v k.ú. Lazce, parc. č. 492/1 v k.ú. Lazce, parc. č. 1116/4 v k.ú. Nová Ulice, parc. č. 1116/6 v k.ú. Nová Ulice, parc. č. 1116/1 v k.ú. Nová Ulice, parc. č. 451/30 v k.ú. Nová Ulice, podle předložené projektové dokumentace „**Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci**“, kterou vypracovala v dubnu 2021 firma TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, autorizace Ing. Matěj Kudlík, ČKAIT:

## **přípustná**

### **za splnění podmínek z hlediska:**

- **zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**
  1. Bouracími pracemi a realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám, veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
  2. Na stavbě a v blízkosti vodního toku nebude skladován lehce odplavitelný materiál, látky škodlivé vodám a výkopová zemina. Po ukončení stavby bude veškerý zbylý materiál potřebný pro výstavbu odklizen. Použité mechanismy budou v dobrém technickém stavu tak, aby případné úniky provozních náplní nekontaminovaly půdu a povrchové a podzemní vody.
  3. Stavbou nesmí dojít k poškození stávajících a nově budovaných vodních děl nacházejících se v daném území.
- **zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší):**
  1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
  2. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
  3. Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možností stroje se skrápěním, případně odsávat vzdušninu přes vhodný filtr.
  4. Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti.
  5. Demoliční a výkopové práce nebudou prováděny během silného proudění větru.
  6. Izolovat nakládání se sutí od okolního prostředí a zamezit tak nadměrné prašnosti (použití fólií, tkanin apod.).
  7. Pro manipulaci se sutí a sypkými odpady používat uzavřené shozy, případně uzavíratelné kontejnery.
  8. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.
- **hlavy IX. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**
  1. Ve smyslu § 71 odst. 4 vodního zákona vypracovat před zahájením stavby povodňový plán po dobu výstavby a předložit tento odboru ochrany k potvrzení souladu s povodňovým plánem města Olomouce. Následně ke kolaudaci vypracovat provozovatelem plán daného objektu.
  2. Vzhledem k tomu, že stavba se nachází v záplavovém území řeky Moravy, je povinností investora, zabezpečit stavbu v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona.

## **Odůvodnění**

### Popis záměru

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy, přístavby a nástavba sportovní haly UP v Olomouci (parkovací dům, fitness a regenerace, vnitřní plochy sportovišť). Dále pak novostavba hřišť (fotbalové včetně tribuny, workoutové, víceúčelové, hřiště na pétique), přístřešků, oplocení, komunikací a vodního prvku. Nová technická infrastruktura byla řešena ve stupni DUR. Stavba bude po dokončení sloužit pro výukové účely Univerzity Pavlovy v Olomouci, fakultě tělesné kultury, katedře sportu.

Koordinované závazné stanovisko zahrnuje požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zvláštních zákonů:

**1) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Diana Huňková, tel. 588 488 321**

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny pozemky, které jsou součástí ZPF. Proto do tohoto koordinovaného závazného stanoviska **nebudeme vydávat** žádné závazné stanovisko.

**2) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Diana Huňková, tel. 588 488 321**

MMOL, odbor životního prostředí k předmětné akci **vydal** dne 30.4.2020 pod č.j. SMOL/090722/2020/OZP/PKZ/Kub **souhlasné závazné stanovisko ke kácení dřevin**, jako součást Koordinovaného závazného stanoviska ze dne 6. 5. 2020 č.j. SMOL/004664/2019/ODUR/UUP/Sin – viz příloha.

**3) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), Ing. Diana Huňková, tel. 588 488 321**

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ani jejich ochranné pásmo ve vzdálenosti 50 m od jejich hranice, do tohoto koordinovaného závazného stanoviska **nebudeme vydávat** žádné závazné stanovisko.

**4) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech), Ing. Marie Nožková, tel. 588 488 333**

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů, jako dotčený orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství

**nebude k výše uvedené akci vydávat závazné stanovisko.**

Upozornění

Od 1.1.2021 je účinný zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“), který stanovuje zcela nové povinnosti na úseku odpadového hospodářství a nové kompetence ve vztahu k úkonům stavebních úřadů.

Zdejší orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství vydává pouze závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby, vyjádření ke změně dokončené stavby a vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Při nakládání s odpady bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud nelze vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí se uplatní jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

Odpadové hospodářství během stavby zajišťuje původce odpadu, tj. každý, při jehož činnosti vzniká odpad.

Původce odpadu musí předávat odpad pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady nebo na místo určené obcí.

Upozorňujeme, že původce odpadu musí mít předání stavebního a demoličního odpadu do odpadového zařízení zajištěno **písemnou smlouvou před jejich vznikem**. Pokud původce takovou smlouvu nemá, musí ji co nejdříve uzavřít, aby se vyhnul postihu v případě kontroly. V případě stavebních a demoličních odpadů to je nezbytné vždy před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů.

V případě vzniku odpadu s obsahem azbestu musí každý zajistit, aby nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozliti kapalin obsahujících azbestová vlákna. Při nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních předpisů.

Dále upozorňujeme původce odpadu na povinnost vést průběžnou evidenci odpadů, která se vede samostatně za každý druh odpadu. Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, musí zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.

Evidence odpadů, včetně dokladů o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpadem, bude uchována po dobu 5 let pro případ kontroly.

**5) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Monika Skoupilová, tel. 588 488 324**

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") v návaznosti na ustanovení § 136 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona a po přezkoumání žádosti, kterou podal Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 vydává

**KLADNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

podle ustanovení § 149 odst. 1 a 2 správního řádu ke stavbě „Olomouc - Lazce, Hejčín, Nová Ulice - Rekonstrukce sportovní haly UP“, na pozemcích parc.č. 97/4; 97/5; 97/6;443/1; 453/13; 25; 30/1; 30/10; 30/11; 30/12; 30/14; 117/3; st. 492/1; st. 492/2; st. 493; st. 629; st. 657; 451/30; 1116/1; 1116/4; 1116/6, katastrální území 710644|Hejčín;710598|Lazce;710717|Nová Ulice, obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 1622|Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - jižní část;2220|Hornomoravský úval - severní část, č.h.p. 4-10-03-1140-0-30|Mlýnský potok, v záplavovém území řeky Moravy, stanoveném Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUOK/6388/04/OŽPZ/339 dne 17.9.2004, změněném pod č.j. KUOK/27150/05/OŽPZ/339 ze dne 21.11.2005 a č.j. KUOK/33030/2006 ze dne 23.3.2006, mimo ochranné pásmo vodních zdrojů (OPVZ), s orientačním určením polohy v souřadnicích (souřadnice X;Y : 1 120 470, 547 126).

Stavebníkem je Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9.

**Popis stavby:**

Jedná se o stavební úpravy, přístavby, nástavby sportovní haly, přístavbu sportovní haly (parkovací dům), novostavbu hřišť (fotbalové hřiště včetně tribuny, workoutové hřiště, víceúčelové hřiště, hřiště na pétanque), přístřešky, oplocení, sadové úpravy, venkovní vybavení, stavbu komunikací (veřejná a neveřejná část místní komunikace, chodníky), vodního prvku, technické infrastruktury (řešeno ve stupni DUR).

**Vodoprávní úřad vydává kladné závazné stanovisko při splnění následujících podmínek:**

1. Bouracími pracemi a realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám, veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
2. Na stavbě a v blízkosti vodního toku nebude skladován lehce odplavitelný materiál, látky škodlivé vodám a výkopová zemina. Po ukončení stavby bude veškerý zbylý materiál potřebný pro výstavbu odklizen. Použité mechanismy budou v dobrém technickém stavu tak, aby případné úniky provozních náplní nekontaminovaly půdu a povrchové a podzemní vody.
3. Stavbou nesmí dojít k poškození stávajících a nově budovaných vodních děl nacházejících se v daném území.

### Odůvodnění:

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, obdržel podáním ze dne 21.06.2021 žádost Magistrátu města Olomouce, IČO: 00299308, odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, o udělení závazného stanoviska vodoprávního úřadu v rámci koordinovaného závazného stanoviska MMOI se stavbou „Olomouc - Lazce, Hejčín, Nová Ulice - Rekonstrukce sportovní haly UP“.

### **K žádosti bylo doloženo:**

- plná moc k zastupování
- dokumentace pro stavební řízení (DSP) zpracovaná pod garancí projekční společnosti TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, pod zak.č. TO-520-DSP v 04/2021.

Vodoprávní úřad souhlasil s předloženou projektovou dokumentací za splnění výše uvedených podmínek, které byly stanoveny pro ochranu vodních děl, ochranu povrchových a podzemních vod v souladu s vodním zákonem a s ohledem na skutečnost, že stavba se nachází v záplavovém území.

### **Dále vodoprávní úřad upozorňuje:**

Príslušný vodoprávní úřad vydal k předmětné stavbě souhlas se stavbou podle ustanovení § 17 odst. 1 písmeno a), c) vodního zákona pod č.j. SMOL/135963/2020/OZP/VH/Sko, spis. zn. S-SMOL/125012/2020/OZP dne 09.06.2020.

Ochrana stávajících a navrhovaných rozvodů vodovodu a kanalizace musí být dodržena v souladu s § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V ochranném pásmu kanalizace a vodovodu lze provádět stavební práce jen se souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, popř. provozovatele (§ 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích).

V rámci plánované stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČSN 73 6005 při křížení a souběhu s ostatními stávajícími inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací bude provedeno zaměření stávajících inženýrských sítí.

Realizací a provozováním stavby nesmí dojít k ohrožení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemních vod, ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zejména ropnými produkty.

Případné ohrožení jakosti vod v průběhu realizace stavby je nutné bezprostředně oznámit MMOI, Odboru životního prostředí 588 488 312, mobil havarijní služby 602 718 845, ČIŽP Olomouc mobil havarijní služby 731 405 262, příslušnému správci povodí.

Při likvidaci srážkových vod obecně musí být dodrženo ustanovení § 27 vodního zákona: "Vlastníci pozemků jsou povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů ...", tj. k podmáčení pozemku.

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, posoudil předmětnou záležitost a shledal, že výše uvedená činnost neovlivní negativně vodohospodářské poměry dané lokality a je možno ji realizovat, za předpokladu splnění výše stanovených podmínek a povinností. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

### Poučení:

Závazné stanovisko nenahrazuje souhlasy vydávané podle vodního zákona a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.

Tímto závazným stanoviskem nejsou dotčena ani nahrazena stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí jiných dotčených orgánů.

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah je možné přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, jehož vydání podmiňuje.

**6) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší):** Mgr. Veronika Veselská, tel. 588 488 342

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává podle ustanovení § 136 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

### **SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

k akci: „Rekonstrukce sportovní haly UP Olomouc“ **za těchto podmínek:**

1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
2. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
3. Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možností stroje se skrápěním, případně odsávat vzdušninu přes vhodný filtr.
4. Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti.
5. Demoliční a výkopové práce nebudou prováděny během silného proudění větru.
6. Izolovat nakládání se sutí od okolního prostředí a zamezit tak nadměrné prašnosti (použití fólií, tkanin apod.).
7. Pro manipulaci se sutí a sypkými odpady používat uzavřené shozy, případně uzavíratelné kontejnery.
8. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.

### **ODŮVODNĚNÍ**

Dne 21. 06. 2021 obdržel Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce žádost Odboru dopravy a územního rozvoje o poskytnutí dílčího stanoviska pro účely vydání koordinovaného závazného stanoviska k výše uvedené akci.

Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení jsou stavební úpravy, přístavba parkovacího domu a nástavba sportovní haly Univerzity Palackého v Olomouci, ulice U Sportovní haly 38/2 (parcelní čísla - viz. B. Souhrnná technická zpráva, katastrální území Lazce, Hejčín a Nová Ulice). Součástí projektové dokumentace je dále novostavba hřišť (fotbalové včetně tribuny, workoutové, víceúčelové a hřiště na pétanque), dvou přístřešků, oplocení, komunikací a vodního prvku. Nová technická infrastruktura byla řešena ve stupni DUR.

Stavba bude po dokončení sloužit pro výukové účely Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultě tělesné kultury, Katedře sportu. Kapacita parkovacího domu je navržena pro 345 vozidel + 1 parkovací stání pro zaměstnance.

**Zdrojem tepla pro Sportovní halu a Loděnici bude horkovodní výměňková stanice typu voda - voda, umístěná v 1. NP (m.č. 1.83). Ohřev teplé vody bude zřízen centrálně pomocí zásobníkových ohřevů.**

Po vyhodnocení předložených dokumentů a s ohledem na výše uvedené se orgán ochrany ovzduší rozhodl vydat závazné stanovisko dle § 149 správního řádu a v souladu s § 11 odst. 3 zákona.

Za stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 písm. e) zákona jsou mimo jiné považovány i činnosti, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat ovzduší. Mezi takové činnosti lze řadit i činnosti **stavební, demoliční a výkopové.**

Souhlasné závazné stanovisko bylo vydáno s podmínkami, které vycházejí z Metodiky pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10, která je zveřejněna na webových stránkách MŽP.

## POUČENÍ

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je možné přezkoumat v rámci rozhodnutí, jehož vydání závazné stanovisko podmiňuje.

### **7) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Ondřej Klíčka, tel. 588 488 154**

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací (dále jen „správní orgán“) jako dotčený orgán dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), obdržel dne 21.06.2021 žádost, o vyjádření (stanovisko) k dokumentaci ve stupni stavebního řízení týkající se stavebního záměru označeného jako „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací jako dotčený orgán obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích je oprávněn na základě výše uvedeného ustanovení zákona o pozemních komunikacích uplatňovat pouze závazné stanovisko k dokumentaci v územním řízení a to pouze z hlediska řešení místních a účelových komunikací.

Podle ust. 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.

Podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. Dotčené orgány vydávají závazná stanoviska pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Správní orgán zevrubně posoudil shora specifikovanou žádost, včetně její přílohy, a dospěl k závěru, že žadatelem předložená dokumentace není dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a neslouží jako nezbytný podklad pro rozhodnutí v územním řízení.

Správní orgán je na základě zákona o pozemních komunikacích dotčeným orgánem chránícím veřejné zájmy ve vztahu k postupu stavebních úřadů podle stavebního zákona pouze v územním řízení.

**S ohledem na výše uvedené správní orgán nemá v předmětné věci postavení dotčeného orgánu ve smyslu ust. § 149 odst. 1 správního řádu ve spojení s ust. § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, a tudíž není kompetentní požadované vyjádření (stanovisko) vydat. Správnímu orgánu ze zákona o pozemních komunikacích nepřísluší jakkoliv se závazně vyjadřovat k dokumentaci stavebních záměrů v jiném stupni než je dokumentace pro územní řízení.**

### **8) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Veronika Pečová, tel. 588 488 134**

Realizace stavby „Olomouc – Lazce, Hejčín, Nová Ulice – Rekonstrukce sportovní haly UP“, na pozemcích parc. č. 25, parc. č. 30/1, parc. č. 629, parc. č. 657, parc. č. 30/12, parc. č. 30/14, parc. č. 30/10, parc. č. 30/11, parc. č. 117/3, parc. č. 492/2, parc. č. 493, parc. č. 492/1, to vše v k.ú. Lazce, obec Olomouc, parc. č. 97/4, parc. č. 97/5, parc. č. 453/13, parc. č. 97/6, parc. č. 443/1, to vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 1116/4, parc. č. 1116/6, parc. č. 1116/1, parc. č. 451/30, to vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, které se nachází na území ochranného památkového pásma městské památkové rezervace města Olomouce, rej. č. 3338 ÚSKP ČR, vyhlášené dne 27.07.1987 rozhodnutím odboru kultury ONV Olomouc č.j. Kult.1097/87/Tsř, podle předložené žádosti včetně projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí ve věci stavby „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“, kterou

vypracovala v prosinci 2018 TECHNICO Opava s.r.o., IČ 258 49 204, se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, hlavní projektant Ing. Matěj Kudlík, ČKAIT: 1102890,

**je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná.**

#### Odůvodnění

Pozemky parc. č. 25, parc. č. 30/1, parc. č. 629, parc. č. 657, parc. č. 30/12, parc. č. 30/14, parc. č. 30/10, parc. č. 30/11, parc. č. 117/3, parc. č. 492/2, parc. č. 493, parc. č. 492/1, to vše v k.ú. Lazce, obec Olomouc, parc. č. 97/4, parc. č. 97/5, parc. č. 453/13, parc. č. 97/6, parc. č. 443/1, to vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 1116/4, parc. č. 1116/6, parc. č. 1116/1, parc. č. 451/30, to vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se nachází na území ochranného památkového pásma městské památkové rezervace Olomouc, které bylo vyhlášeno ONV v Olomouci dne 27.07.1987 pod č.j. Kult.1097/87/Tsř. a evidováno pod identifikačním číslem 1987109 a rejstříkovým číslem 3338. Ve vyhlášení ochranného pásma je stanoveno zajištění zvýšené ochrany širšího území okolo městské památkové rezervace před nepříznivými vlivy a zásahy. Jedná se zejména o usměrňování stavebně technické činnosti, která by mohla nepříznivě ovlivnit celkový výraz a charakter městské památkové rezervace a jejího okolí.

Zájmové území se nachází v zastavěném území v Olomouci, z jižní strany je ohraničeno ulicí U Sportovní haly, ze severní strany Mlýnským potokem, z východní strany nákupním objektem Lidl s parkovištěm, ze západní strany parkem. V areálu se kromě sportovní haly nachází objekt kolejí v západní části a v severní části objekt loděnice.

Objekt sportovní haly byl postaven v roce 1978 podle návrhu Doc. Ing. Josefa Berky CSc. a kolektivu. Prováděcí projekt zpracovala firma Drupos – Olomouc pod vedením Ing. Miroslava Hyjanka.

Areál je napojen na přípojku splaškové kanalizace z ulice U sportovní haly. Veškeré dešťové vody jsou svedeny do Mlýnského potoka.

Na okolních parcelách, kterými je vymezeno staveniště, jsou umístěny zpevněné plochy, před hlavní budovou je situováno parkoviště, vegetační zatravněné plochy, dále zpevněné plochy chodníků a pojízdné plochy dopravní infrastruktury sportovního areálu.

Řešené území je rovinaté. Nadmořská výška se pohybuje cca 213 m n. m. V severozápadní části pozemku se nachází zemní valy, nadmořská výška se pohybuje kolem 219 m n. m.

Z inženýrsko-geologického průzkumu z roku 1980 vyplývá, že v horní části geologického profilu se v mocnosti cca 2,5 m nachází vrstva navážek.

V prostoru před sportovní halou se nachází křoviny a dřeviny, převážně jehličnaté, dřeviny se nachází i v části se zemními valy.

Sportovní hala je situována v ochranném pásmu MPR v blízkosti centra města, nachází se v záplavovém území stoleté vody (Q100).

K předmětné žádosti, podané dne 21.06.2021, shromáždil Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, následující podklady:

1. projektovou dokumentaci: „projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí ve věci stavby „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“, kterou vypracovala v prosinci 2018 TECHNICO Opava s.r.o., IČ 258 49 204, se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, hlavní projektant Ing. Matěj Kudlík, ČKAIT: 1102890“;
2. písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, č.j. NPU-391/52097/2021 ze dne 12.07.2021, které vypracovala odborná pracovnice Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, Ing. arch. Helena Grassová.

#### *Popis navržených prací:*

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce sportovní haly.

Ke sportovní hale je navržena přístavba parkovacího domu. Dále se jedná o výstavbu nových sportovních ploch – fotbalového hřiště včetně tribuny, workoutového a víceúčelového hřiště a dvou přístřešků. Účel užívání stavby se nemění. Stavby i přilehlé plochy jsou řešeny bezbariérově.



Návrh konstrukcí nových přístaveb stávající haly vychází z archivního inženýrsko-geologického průzkumu z roku 1980 provedeného za účelem výstavby stávající sportovní haly.

V zadní části haly je navržena demolice dvou přístaveb s technickým vybavením budovy, budou vybourány veškeré zpevněné plochy v celém areálu. V severozápadní části pozemku dojde k odstranění stávajících zemních valů, provedených v době výstavby sportovní haly.

Dřeviny, které se nachází před sportovní halou a na zemních valech, jsou určeny ke kácení.

### **Sportovní hala**

Stávající jednopodlažní stavby technického zázemí v severní části budou zbourány. V této části vznikne nová přístavba, která svou hmotou navazuje na vstupní část jak délkově tak výškově. V levé části bude mít objekt 2 NP, dále 1 NP s vysokou světlou výškou pro umístění nových sportovních ploch. Přístavba bude se stávající halou propojena podélnou chodbou. Nosná konstrukce bude železobetonová monolitická. Zastřešení je navrženo plochou střechou, zčásti navrženou jako zelenou. Založení bude na pilotách.

Hala nemá dostatečné hygienické zázemí se šatnami, proto bude v západní části v celé délce provedena přístavba tak, aby zde vznikl prostor s tímto zařízením. Nosná konstrukce bude železobetonová monolitická, založení na základových pasech a patkách.

Ve východní části budou provedeny dvě lokální přístavby, které budou sloužit jako prostor schodiště. Je navržena nástavba krajních částí s 1 NP na 2 NP, zastřešení bude plochou zelenou střechou. Nosná konstrukce bude železobetonová monolitická, založení na základových pasech a patkách.

V centrální části zůstává hrací plocha, která bude rozšířena tak, aby splnila rozměry pro házenkářské hřiště, kolem kterého vzniknou nové tribuny s dostatečným počtem míst pro diváky. Je navržena náhrada stávající nosné dřevěné konstrukce střechy ze sbíjených a šroubovaných prvků za novou konstrukce z lepeného dřeva.

Vstupní (jižní) část haly zůstane ve své hmotě zachována. Jedná se o objekt se 2 NP tvaru protáhlého obdélníka. V západní části dojde k jejímu rozšíření tak, aby zde mohly být umístěny administrativní prostory. Stávající venkovní schodiště s výtahem situované vstupním průčelím bude přemístěno. Budou demontovány stávající markýzy nad vstupy a opět osazeny nad novými vstupními dveřmi. Zůstane zachována fasáda vstupní části (obnova 2016). V návaznosti na toto materiálové a barevné řešení fasády, rozměry a členění oken budou řešeny i ostatní plochy haly.

Západní a východní fasády haly jsou navrženy v omítce šedé barvy s hliníkovými okny a dveřmi šedé barvy. Na severní fasádě bude zčásti použit keramický obklad a hliníková okna šedé barvy. Ze severní strany je do prostoru sportovišť navržena prosklená fasáda.

Celá hmota sportovní haly bude zastřešena plochou střechou s atikou v jedné úrovni (výška od  $\pm 0,00$  +10,250 m), pouze nad hrací plochou je zastřešení obloukové s plechovou krytinou (výška od  $\pm 0,00$  +18,150 m). Na nově vybudovaných přístavbách bude střecha řešena jako zelená.

Předprostor haly bude nově upraven. Vznikne zde nový reprezentativní prostor, vlnkové stožáry budou nahrazeny novými.

### **Přístavba sportovní haly – parkovací dům**

Přístavba parkovacího domu je situována v jihovýchodním rohu pozemku. Se stávající sportovní halou je propojena krčkem, který ústí do prostoru schodiště ve 2. NP sportovní haly. Lichoběžníková hmota půdorysu reaguje na okolní omezující hranice. Objekt má 6 NP s celkovou kapacitou 345 parkovacích míst, z toho 9 pro osoby s omezenou schopností pohyb u a orientace. Zastřešení je navrženou plochou střechou řešenou jako zelená. Výška od  $\pm 0,00$  činí + 15,00 m.

Nosný systém je železobetonový monolitický v kombinaci sloupového a stěnového systému. Plášť tvoří modifikované fošny ukotvené na ocelový rastr. Založení je navrženo hlubinné na pilotách.

Vjezd a výjezd do parkovacího domu je ze severozápadní strany z místní komunikace U Sportovní haly.

## **Fotbalové hřiště**

Je navrženo na místě terénních valů, které budou odstraněny. Plochu hřiště bude tvořit umělý trávník, rozměry 98 x 49,5 m.

Dále jsou navržena nová hřiště – workoutové, víceúčelové, pétanque. U víceúčelového hřiště a pétanque jsou umístěny přístřešky o půdorysných rozměrech 3 x 3 m a 3 x 9 m, výšky 3m, zastřešeny sedlovou střechou. Nosná konstrukce je z dřevěných hranolů.

## **Oplocení**

Okolo celého areálu je navrženo oplocení, které odděluje areál se sportovišti od předprostoru haly s parkem. Jsou zde navrženy vstupní branky a vjezdové brány. Nové oplocení bude provedeno z plotových panelů o výšce 2,5 m.

## **Místní komunikace a chodníky**

Stavba nové obslužné místní komunikace je navržena s živičným povrchem. Ke komunikaci přiléhají dlážděné odstavné plochy. Navržené chodníky šířky 2 m budou vydlážděny betonovou dlažbou. Chodník před hlavním vstupem bude vydlážděný. Nově budované chodníky jsou napojeny na stávající pěší trasy. Jsou rozděleny na areálové (umístěné za plotem) a veřejně přístupné.

Do parku před jižním průčelím je navržen vodní prvek, který tvoří vydlážděné prostranství s vodotrysky.

V rámci areálu bude vybudováno venkovní osvětlení, svítidla se zdroji LED budou umístěna na parkových stožárech, osvětlení parkoviště je navrženo svítidly LED upevněných na trubkových stožárech výšky 6 m. Na severní straně haly v areálu jsou navržena podélná parkovací stání pro vozidla BUS.

V rámci terénních úprav budou odstraněny terénní valy v severozápadní části pozemku (převážně ze stavební suti). Plochy dotčené stavbou budou ohumusovány a osety trávou. V prostoru před jižním průčelím haly bude provedena náhradní výsadba spočívající ve výsadbě nových stromů a keřů tvořících nízký živý plot zabraňující vjezdu automobilů na zatravněné plochy. Zelené plochy jsou navrženy jako veřejně přístupná zeleň v severní části, dále zelené plochy kolem oplocených sportovišť.

Dopravní napojení zůstává stávající z místní komunikace U Sportovní haly.

Přípojky na technickou infrastrukturu zůstanou stávající, kromě plynovodní přípojky, která bude zaslepena. V areálu bude umístěna nová trafostanice. Objekt bude nově napojen na soustavu centralizovaného zásobování teplem. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže.

Do parku před jižním průčelím je navržen vodní prvek, který tvoří vydlážděné prostranství s vodotrysky.

V rámci areálu bude vybudováno venkovní osvětlení, svítidla se zdroji LED budou umístěna na parkových stožárech, osvětlení parkoviště je navrženo svítidly LED upevněných na trubkových stožárech výšky 6 m. Na severní straně haly v areálu jsou navržena podélná parkovací stání pro vozidla BUS.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči bylo ve věci vydáno písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci č.j. NPÚ-391/52097/2021 ze dne 12.07.2021, které vypracovala odborná pracovnice Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, Ing. arch. Helena Grassová, kde je uvedeno, cituje se: „...*zamýšlené práce nejsou v rozporu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně-historických hodnot.*“

Účelem ochranného pásma je zajištění zvýšené ochrany širšího území městské památkové rezervace před nepříznivými vlivy a zásahy. Jedná se zejména o usměrňování stavebně-technické činnosti, která by mohla nepříznivě ovlivnit celkový výraz a charakter městské památkové rezervace a jejího okolí.

Zvláště se jedná o zachování dálkových pohledů na historické panorama města a také pohledů směrem z městské památkové rezervace do okolí. Účelem ochranného pásma je ochrana chráněného území před vnějším poškozením. K tomu může dojít například měřítkově a výškově neúměrnou výstavbou na ploše vymezené ochranným pásmem s dopadem na chráněný statek.

Historickým vývojem dosažené a v současné době ustálené panorama (jedinečný obraz a silueta historické zástavby jádra města) patří mezi základní hodnoty městské památkové rezervace Olomouc, které jsou předmětem památkové ochrany. Dále se jedná o hmotovou a prostorovou skladbu zástavby a dále hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech, vizuální a významové vztahy mezi územím ochranného pásma a památkové rezervace atp.

Podle výše citovaného písemného vyjádření památkového ústavu jsou parcely na dotčeném území, územím s archeologickými nálezy, proto je nezbytné, aby veškerým zemním pracím předcházely záchranný archeologický výzkum, podle ustanovení § 21 až § 24 zákona o státní památkové péči, který ukládá stavebníkovi povinnost oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Čechyňská 363/19, Brno a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum apod. Tato podmínka je přímo upravena ustanovením § 22 zákona o státní památkové péči.

Navržené stavební práce ve věci „Olomouc – Lazce, Hejčín, Nová Ulice – Rekonstrukce sportovní haly UP“ lze z památkového hlediska akceptovat, neboť tyto nebudou mít negativní dopad na prostředí městské památkové rezervace.

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, dovodil po posouzení předložené projektové dokumentace a názoru památkového ústavu, že realizace stavby Olomouc – Lazce, Hejčín, Nová Ulice – Rekonstrukce sportovní haly UP, na pozemcích parc. č. 25, parc. č. 30/1, parc. č. 629, parc. č. 657, parc. č. 30/12, parc. č. 30/14, parc. č. 30/10, parc. č. 30/11, parc. č. 117/3, parc. č. 492/2, parc. č. 493, parc. č. 492/1, to vše v k.ú. Lazce, obec Olomouc, parc. č. 97/4, parc. č. 97/5, parc. č. 453/13, parc. č. 97/6, parc. č. 443/1, to vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 1116/4, parc. č. 1116/6, parc. č. 1116/1, parc. č. 451/30, to vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná

**9) hlavy IX. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Josef Faltys, tel. 588 488 531**

1. Ve smyslu § 71 odst. 4 vodního zákona vypracovat před zahájením stavby povodňový plán po dobu výstavby a předložit tento odboru ochrany k potvrzení souladu s povodňovým plánem města Olomouce. Následně ke kolaudaci vypracovat provozovatelem plán daného objektu.
2. Vzhledem k tomu, že stavba se nachází v záplavovém území řeky Moravy, je povinností investora, zabezpečit stavbu v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona.

**10) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, Ing. Josef Faltys, tel. 588 488 531**

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o IZS. Nebude vydáno závazné stanovisko.

V případě, že budou realizací stavby dotčeny sloupky veřejného osvětlení, na kterých jsou umístěny jednotky bezdrátového rozhlasu, zajistí zhotovitel na svoje náklady před zahájením stavby demontáž a po dokončení stavby montáž bezdrátového rozhlasu včetně revizí a všech souvisejících prací prostřednictvím zhotovitele systému (firma Colsys s.r.o.).

**11) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, Ing. Josef Faltys, tel. 588 488 531**

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o prevenci závažných havárií. Nebude vydáno závazné stanovisko.

**12) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), Ing.arch. Alena Vychodilová, tel. 588488392.**

Magistrát města Olomouce, jako orgán územního plánování, sděluje, že dle § 6 odst. 1 písm. e) a § 96b odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jako příslušný orgán státní správy na úseku územního plánování, dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění toto **závazné stanovisko nevydává**.

Předložená dokumentace je ve stupni pro stavební povolení. Pro územní řízení bylo vydáno koordinované závazné stanovisko pod č.j. SMOL/004664/2019/ODUR/UUP/Sin.

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku není samostatné odvolání přípustné. Lze se odvolat proti navazujícímu správnímu rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, které bude na základě koordinovaného závazného stanoviska vydáno, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, prostřednictvím správního orgánu, který toto navazující rozhodnutí vydá.

v z. Ing. Karin Kuklová  
**Ing. Marek Černý**  
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje  
Magistrátu města Olomouce

## Přílohy

- Závazné stanovisko ze dne 30.4.2020 pod č.j. SMOL/090722/2020/OZP/PKZ/Kub
- Ověřená část kopie předložené (projektové) dokumentace k posuzovanému záměru
  - Celkový situační výkres
- Vrácení 1x PD - osobně

## Rozdělovník

Žadatel:

- Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,  
**v zastoupení: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, Opava-Předměstí, 746 01 Opava 1**  
- ISDS

Na vědomí:

- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 - interní elektronické
- Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 - interní elektronické
- Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc - interní elektronické
- Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc - interní elektronické

Spis