





Přejezd protiváhy
Řez A-A 1:60




* = Čistá podlažna - horní konec vodítek


Přejezd klece
Řez B-B 1:60




Únikové prostory 1:50



Poloha klece v nejnižším podlaží



Poloha klece v nejvyšším podlaží



Nárazníky klece		Nárazníky protiváhy	
	PS_D0		PS_D2
(HP)	80		80
HPH/HPHL	72 / 72		72 / 72
HKP/HGP	85 +0/-5		85 +0/-10
HSS1/2	645		167
HPE	8		8
Počet			

Režim BR1: Sjezd výtahu do požárně evakuační stanice + otevření dveří:

- Popis funkce:**
a) Výtah po přijetí rozepinacího bezpečnostního kontaktu sjeďe do požárně výstupní stanice a otevře dveře.
Kabinový ovladač i šachetní tlačítka jsou neaktivní.
- Aktivace funkce** (uvedení výtahu do režimu BR1):
Rozepnutím bezpečnostního kontaktu ukončeného u šachetního ovladače požárně evakuační stanice.
- Deaktivace funkce** (uvedení výtahu do normálního provozu):
Sepnutím výše uvedeného bezpečnostního kontaktu.
- Zákazník zajišť:**
Samostatný rozepinací bezpečnostový kontakt - 2 dráty průřezu cca 0,75 mm², max. 1,5 mm²
vvedený u šachetního tlačítka požárně výstupní stanice pro aktivaci / deaktivaci režimu BR.
Volný konec cca 1,5 m, vvedený do šachty u šachetního ovladače v požárně evakuační stanici.
U samostatných výtahů musí být signál přiveden ke každému výtahu.
U výtahů zapojených do skupinového řízení (duplex, triplex atd...) minimálně ke dvěma výtahům.
- Dodavatel zajišť:**
Klíčkový spínač u dveří požárně evakuační stanice pro aktivaci/deaktivaci funkce (je-li požadován/objednan).

Autorizace projektu:		Ing. Petr Zavadil	Odkaz rozřítk:	<div>SPZ DESIGN, s.r.o.</div> <div>Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz</div>	
Vedoucí/kontrola projektu:		Ing. Petr Zavadil			
Vypocoval:		Ing. Petr Zavadil			
Kreslil:		Ing. Petr Zavadil			
Křof		Olomoucký	Místo: ul. Šmeralová 1090/8, Olomouc 779 00 st.parc.č. 1385, 94/64, k.ú. Olomouc-město	Účel projektu:	
Investor:		Univerzita Palackého v Olomouci, správa kolejí a menz, Šmeralova 1122/12, 779 00 Olomouc, IČO:61989592			
Název stavby:		Modernizace vnitřních prostor kolejí Bedřicha Václavka, UP Olomouc			
Obsah výkresu:		Blok A - V9			
Datum:		03/2024	Číslo výkresu:		D.1.1.b-05
Číslo archivu(zakázky):			Formát výkresu:		2x A4
expedice/verze:		19.03.2024 / V1	Měřítko:		Paré křídlo: