

Příloha TZ č. 1 - TABULKA ZAŘÍZENÍ																	
Akce :		UPOL-8															
P2 Zařízení číslo	Název zařízení	Umístění zařízení	VZT	Průtok	Čerstvý vzduch	Energie								Napájení	Řízení	Poznámka	
					%	ZZT	Teplota [kW]	Chlad [kW]	Elektrická energie kW								
							Předehřev 55/35°C	Primý výpar	Motory jednotky a ventilátory	Kondenzační jednotky	EL. Dohřev	A	Napětí				Dop. jištění
1	Ventilátor	0.76	1.4.1	10	-	-	-	-	0.028	-	-	-	230	-	EL	EL	Trvale v provozu
	Ventilátor	0.68a	1.4.2	200	-	-	-	-	0.131	-	-	-	230	-	EL	EL	Spouštění od tlačítka v místnosti v 0.68a, doběh dodávka VZT
	Ventilátor	0.67b	1.4.3	200	-	-	-	-	0.131	-	-	-	230	-	EL	EL	Spouštění od tlačítka v místnosti v 0.67b, doběh dodávka VZT
	Ventilátor	0.81	1.4.4	230	-	-	-	-	0.131	-	-	-	230	-	EL	EL	Spouštění od tlačítka v místnosti v 0.81, doběh dodávka VZT
3	Ventilátor	0.36	3.4.1	200	-	-	-	-	0.07	-	-	-	230	-	EL	EL	Spouštění od tlačítka v 0.36, doběh dodávka VZT
Celkem - díky součty				840					0.491	0	-	-	-				
Celkem - požadavky na přípojky										0							