



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 065/PJ/OVZ/2025

dne: 13.05.2025

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**PF/UPOL – rekonstrukce budovy B (stavební úpravy ve vnitřních prostorách budovy a vybudování venkovního únikového schodiště)**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-023778**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

V zadávacích rozpočtech jsou ve více částech požadována otopná tělesa – např v části D.1.4.3 – Vytápění (ale také v jiných částech) je požadována dodávka a montáž :

30	735152375	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 782 W	kus	1,00000	0,00	0,00
----	-----------	---	-----	---------	------	------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152375

Poznámka k položce:

s bočním připojením, v hygienickém provedení,

PN10, Tmax 110°C

1:

1

1,00000

Dle poznámky uvedené u této položky je požadována dodávka tělesa s bočním připojením (avšak v textu položky je požadován typ VK) a v hygienickém provedení (avšak tělesa opatřená přídavnou přestupní plochou – dle textu položky – nejsou klasifikována jako tělesa v hygienickém provedení. Tělesa v hygienickém provedení se vyrábí pouze bez přídavných přestupních ploch.

V technické zprávě vytápění ani ve výkresové části není nikde uveden požadavek na dodávku těles v hygienickém provedení (tak jak je uvedeno v poznámce u položky) ani není nikde uveden požadavek na dodávku otopných těles v provedení VK (tak, jak je uvedeno v textu popisu položky rozpočtu)

Dle projektové dokumentace by všechna otopná tělesa měla být v provedení klasik příslušných rozměrů a typů.

Tyto nesrovnalosti jsou ve všech částech a stavebních objektech rozpočtu, kde je požadavek na dodávku otopných těles

Dotaz zní :

Žádáme Zadavatele o opravu popisu požadovaných otopných těles v Zadávacím rozpočtu. Provede Zadavatel tuto opravu ?

Odpověď č. 1

Byly odstraněny požadavky na typ tělesa VK a na hygienické provedení otopných těles ve výkazech výměr:

01 - Část 01 (balíček 1) / D.1.4.3 – Vytápění



29	K	735152212	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 275 W	kus	2,000
30	K	735152375	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídatné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 782 W	kus	1,000
34	K	735152576	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W	kus	3,000
35	K	735152577	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	5,000
36	K	735152578	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W	kus	2,000
37	K	735152579	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	2,000
38	K	735152581	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W	kus	5,000
40	K	735152676	Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2165 W	kus	1,000
41	K	735152677	Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W	kus	2,000
42	K	735152679	Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2887 W	kus	3,000

02 - Část 04 (balíček 4) / D.1.4.3 – Vytápění

22	K	735152577	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	3,000
----	---	-----------	---	-----	-------



03 - Část 05 - Hygienické zázemí / D.2.4.3 - Vytápění

22	K	735152212	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 275 W	kus	1,000
23	K	735152217	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 549 W	kus	2,000
25	K	735152455	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 894 W	kus	1,000

Zadavatel jako přílohu této změny dokládá mj. nové a úplné znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace – soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a další podklady v návaznosti na toto Vysvětlení, změnu zadávací dokumentace č. 1.

Zadavatel v souladu se Zákonem prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **04.06. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005232>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.



Univerzita Palackého
v Olomouci

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky