



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 779 00 OLOMOUC

č.j.: 081/PV/OVZ/2025

dne: 03.06.2025

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**SKM/UPOL – Nástavba a přístavba VŠK J.L. Fischera, blok C – zdravotní středisko**“, zadávané v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V akustické studii poskytnuté v dodatečné informaci č. 3 nejsou zmíněné akustické zákryty přesně definovány. Žádáme zadavatele, aby technické provedení akustických zákrytů pro VZT+KLIMA jednotky na střeše budovy byly zcela jasně projekčně definovány a vyspecifikovány.

Odpověď:

Útlum krytu má být dle akustické studie 7 – 12 dB, přesný návrh pak bude řešit zhotovitel VZT v dodavatelské dokumentaci.

Zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky