



LEGENDA

- HORKOVOD - STÁVAJÍCÍ VEDENÍ
- HORKOVOD - NOVÉ VEDENÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO NOVÉHO HORKOVODU
- PLOCHA VÝKOPU
- MÍSTNOST PŘEDÁVACÍ STANICE
- PARCELA DOTČENÁ PRŮBĚHEM TRASY HV
- PARCELA NA NÍŽ VZNIKNE OCHRANNÉ PÁSMO HV

POZEMKY DOTČENÉ TRASOU NEBO OCHRANNÝM PÁSMEM HV V K.Ú. LAZCE

Parcelní číslo	Vlastník pozemku dotčeném trasou HV
30/10	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc
492/1	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc
30/1	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc
30/12	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc
493	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc
Vlastník pozemku na němž vznikne ochranné pásmo HV	
492/2	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc

POZNÁMKA:
V případě křížení horkovodu se stávajícími inženýrskými sítěmi nebo jejich nedostatečné vzdálenosti, budou stávající sítě opatřeny chráničkou, ochranným krytem nebo jinak zabezpečeny, dle ČSN 73 6005.

Stromy v ochranném pásmu HV budou během stavebních prací chráněny a ošetřeny proti poškození, včetně kořenového systému, dle ČSN 83 906. Výkopy v kořenovém prostoru stromů budou prováděny ručně a zasypy nebudou hutněny. Kořeny s Ø menším 20 mm nebudou přetínány. Kořeny s Ø větším 20 mm budou mít místa řezů budou zahlazeny, konce budou ošetřeny a chráněny proti vysychání.

Zakreslení inž. sítí vychází z podkladů jejich správců a prostorové normy ČSN 736005. Před započítím výkopových prací je nutné všechny dotčené sítě a řady nechat vytýčit u jednotlivých správců. Zakreslená kabelová vedení určují trasu kabelů, nikoli však počet kabelů.

Souřadnicový systém S-JTSK. Výškový systém Bpv.

REVIZE		DATUM	NÁZEV	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL
INVESTOR Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc IČ: 61989592					
PROJEKTANT iprojekt info s.r.o. Šefíková 98/8, 637 00 Brno info@iprojekt.info					
STAVBA SPORTOVNÍ HALA UP - PŘÍPOJKY HORKOVODU ČÁST C. SITUAČNÍ VÝKRESY NÁZEV VÝKRESU KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				VYPRACOVAL PETRA PETROVSKÁ	
				KONTROLOVAL ING. IVOŠ KUPSKÝ	
				SCHVÁLIL ING. IVOŠ KUPSKÝ	
				DATUM 12/2024	ČÍSLO PARÉ
				MĚŘITKO 1:250	
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 24_046		ČÍSLO VÝKRESU C.2	