

spis. znak: J.1.7.
naše značka: TSMO/ 558 /22
vyřizuje: Čechák
telefon: 585700049
místo: Olomouc
datum: 14.02.2022

TECHNICO Opava s. r. o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava

Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejného osvětlení

Pro stavební povolení

Akce: Rekonstrukce haly UP v Olomouci.

V místech Vašeho zájmu: ul. U sportovní haly k.ú. Lazce

se n a c h á z í podzemní vedení veřejného osvětlení, které je evidováno v naší dokumentaci. Kabely veřejného osvětlení jsou uloženy v ose stávajících stožárů VO v hloubce cca 40 cm a jsou kryty červenou výstražnou folií.

Požadujeme:

1. Dodržení příslušných norem ČSN – ruční provedení výkopu v místě křížení se stávajícími kabely veřejného osvětlení.
2. Okamžité hlášení každého poškození vedení a zařízení VO na telefon 585700038 nebo 585700023 – provozovna veřejného osvětlení.
3. V případě zjištění poruchy kabelů VO s prokazatelným zaviněním stavebníka v termínu do 1 roku od vydání kolaudačního rozhodnutí bude celková finanční částka za opravu kabelu požadována po stavebníkovi.

Kabely VO byly orientačně zakresleny do přiložené situace, případně přesné vytyčení trasy kabelů provedeme na Vaše požádání na místě samém. **Tel: 731 194 976 p.Žák**

Toto vyjádření má platnost 12 měsíců ode dne vydání. Pokud dojde k jakékoliv změně podkladů nebo podmínek, za kterých je vyjádření vydáno, pozbývá platnost.

S pozdravem

1 příloha

Na vědomí : Ing. Petra Pospíšilová
ODÚR MmOI

Martin Čechák
středisko PaR



Technické služby města Olomouce, a.s.
Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
IČ 25826603 DIČ CZ25826603 (13)