

DOŠLO

26.04.2019

TECHNICO Opava s.r.o.

TECHNICO Opava s. r. o.  
Hradecká 1576/51  
Opava  
746 01



00000000101466787400

VÁŠ DOPIS ZNAČKY	NAŠE ZNAČKA	LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001102311256	8120068337	800 850 860	28. 1. 2019

### Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120068337

Vážení žadatelé,

Vašemu požadavku o přeložku U sportovní haly, kat. území: Lazce, parc. č.: 492/2, Olomouc, Lazce, ze dne 8. 1. 2019, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

#### Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Přeložení kabelů VN do nové trafostanice. Stávající trafostanice OC\_9538 Sportovní hala včetně kabelů VN, NN v objektu na parcele 492/2 kú Lazce bude zrušena. Nově vybudovaná trafostanice je kiosková na p.č. 97/4 kú Hejčín. Napojení bude provedeno 2x 3x 22 AXEKVCE 240v délce cca 2x 60m na stávající distribuční kabely VN22 kV 22 ANKTOTYPV 3x240. Do nové odběratelské kompaktní DTS dodá ČEZd na své náklady nový RVN typu RM6-NE-IQI. Měření spotřeby el. energie bude nepřímé na straně NN. Přeložka neřeší napojení odběratele Vodafone Czech Republic a.s., se kterým dle sdělení žadatele bude ukončena nájemní smlouva.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Ing. Antonín Dolák. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 4 17 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 28. 1. 2020, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Ing. Vít Grabec  
Vedoucí oddělení Připojování

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoji: KB Praha 35-4544580267/0100 | zaslací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00