

spis. znak: J.1.7.  
naše značka: TSMO/ 87 /23  
vyřizuje: Čechák  
telefon: 585700049  
místo: Olomouc  
datum: 25.01.2023

TECHNICO Opava s.r.o.  
Hradecká 1576/51  
746 01 Opava

### Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejného osvětlení

**změna stavby před dokončením**

**Akce: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY UP V OLOMOUCI**

V místech Vašeho zájmu: U sportovní haly k.ú. Lazce

**se n a c h á z í** podzemní vedení veřejného osvětlení, které je evidováno v naší dokumentaci. Kabele veřejného osvětlení jsou uloženy v ose stávajících stožárů VO v hloubce cca 40 cm a jsou kryty červenou výstražnou folií.

**Souhlasíme se stavbou za podmínek:**

**Požadujeme:**

1. Dodržení příslušných norem ČSN – ruční provedení výkopu v místě křížení se stávajícími kabele veřejného osvětlení.
2. Okamžité hlášení každého poškození vedení a zařízení VO na telefon 585700038 nebo 585700023 – provozovna veřejného osvětlení.
3. V případě zjištění poruchy kabelů VO s prokazatelným zaviněním stavebníka v termínu do 1 roku od vydání kolaudačního rozhodnutí bude celková finanční částka za opravu kabelu požadována po stavebníkovi.

Kabele VO byly orientačně zakresleny do přiložené situace, případně přesné vytyčení trasy kabelů provedeme na Vaše požádání na místě samém. **Tel: 731 194 976 p.Žák**

**Toto vyjádření má platnost 12 měsíců ode dne vydání. Pokud dojde k jakékoliv změně podkladů nebo podmínek, za kterých je vyjádření vydáno, pozbývá platnost.**

S pozdravem

1 příloha

Na vědomí : Ing. Petra Pospíšilová  
ODÚR MmOI

Martin Čechák  
středisko PaR



Technické služby města Olomouce, a.s.  
Zámenhofova 783/34, 779 00 Olomouc  
IČ 25826603 DIČ CZ25826603 (13)