



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 779 00 OLOMOUC

č.j.: 144/LČ/OVZ/2025

dne: 10.10.2025

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**Dostavby kampusu LF UP v Olomouci – Interiérové vybavení**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-050763**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 12:

Prvek IS 03 - předepsán v dokumentaci jako nerezový nosič s polepem v barvě šedá nebo žlutá. Je možné použít imitaci nerezového plechu, který je na údržbu jednodušší a levnější?

Odpověď:

Zadavatel trvá na specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci. Je třeba dodržet předepsaný materiál.

Dotaz č. 13:

prvek N15 a N16 regály - nosnost police u regálu je předepsaná 250 kg /300 kg na polici. Trvá investor na tak vysoké nosnosti polic? Dále je předepsána police z lamina. Vzhledem k tomu, že tyto regály jsou použity i do úklidových místností, bylo by vhodnější použít pro údržbu a odolnost police z kovu.

Odpověď:

Zadavatel trvá na specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.



Dotaz č. 14:

U některých prvků je v dokumentu výpis nábytku na vyobrazení zámek, avšak v popisu komponentů není uveden (např. N20a). Při zpracování cenové nabídky se držíme soupisu komponentů, ale nevíme, zda tato položka omylem nevypadla. Dále není někde zobrazen celý popis (např. N51b). Prosíme o jeho doplnění.

Odpověď:

Přednostně platí výpis komponent uvedený ve verzi **PDI 16 – VÝPIS NÁBYTKU R13**.

Dotaz č. 15:

ČÍSLO	POPIS	DOTAZ
MI 01	Laminovaná dřevotřísková deska (DTD-L) P2 E1 (dle ČSN EN 312), plochy egalizovány a oboustranně laminovány CPL laminem (dle ČSN EN 14322). Konkrétní řešení hran je uvedeno přímo u konkrétního výrobku. Dekor lamina: DUB EVROPSKÝ, ROVNOLETÝ.	Dle uvedené specifikace vyplývá materiál jádro dřevotřísková deska DTD opatřena CPL/HPL laminátem. Je tento výklad správný? Nebo se jedná o standardní melaminovou desku DTD-L? Jelikož popis Dub Evropský, rovnoletý odpovídá svým popisem přírodní dřevěné dýze. Žádám Vás o upřesnění předepsaného dekoru dle nějakého výrobce.

Odpověď:

Jedná o dřevotřískovou desku DTD laminovanou, nikoli o laminát. Dekor Dub evropský rovnoletý neodpovídá žádnému výrobcí, ale celkovému záměru sjednotit veškeré dřevěné povrchy i dřevodekory, včetně těch, které již dodala stavba. Viz zpráva PDI.

Dotaz č. 16:

MI 03	Laminovaná dřevotřísková deska (DTD-L) P2 E1 (dle ČSN EN 312), plochy egalizovány a oboustranně laminovány CPL laminem (dle ČSN EN 14322). Konkrétní řešení hran je uvedeno přímo u konkrétního výrobku. Barva: BÍLÁ.	Dle uvedené specifikace vyplývá materiál jádro dřevotřísková deska DTD opatřena CPL/HPL laminátem. Je tento výklad správný? Nebo se jedná o standardní melaminovou desku DTD-L?
		Žádám Vás o upřesnění předepsaného dekoru dle nějakého výrobce.



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

Odpověď:

Jedná se o dřevotřískovou desku DTD laminovanou, nikoli o laminát. Bílé odstíny se mají sjednotit s bílou barvou dodávanou stavbou (např. kuchyňka), viz práva PDI. Přepokládaný odstín je uveden v tabulce na začátku PDI 16 – VÝPIS NÁBYTKU R13.

Dotaz č. 17:

MI 06	Laminovaná dřevotřísková deska (DTD-L) P2 E1 (dle ČSN EN 312), plochy egalizovány a oboustranně laminovány CPL laminem (dle ČSN EN 14322). Konkrétní řešení hran je uvedeno přímo u konkrétního výrobku. Barva plochy dílce: ŠEDÁ SVĚTLÁ. Dekor hran: DUB EVROPSKÝ, ROVNOLETÝ.	Dle uvedené specifikace vyplývá materiál jádro dřevotřísková deska DTD opatřena CPL/HPL laminátem. Je tento výklad správný? Nebo se jedná o standardní melaminovou desku DTD-L? Jelikož popis Dub Evropský, rovnoletý, odpovídá svým popisem přírodní dřevěné dýze. Žádám Vás o upřesnění předepsaného dekoru dle nějakého výrobce.
-------	--	---

Odpověď:

Jedná se o dřevotřískovou desku DTD laminovanou, nikoli o laminát. Předpokládaný odstín je uveden v tabulce na začátku **PDI 16 - VÝPIS NÁBYTKU R 13**. Typ hran je uveden u konkrétních výrobků v tom samém dokumentu.

Dotaz č. 18:

MI 09	Střed dřevotřísková deska (DTD) P3 E1 (dle ČSN EN 312), plochy egalizovány a jednostranně laminovány HPL vysokotlakým laminátem (dle ČSN EN 438) o tloušťce min. 0,8 mm s hladkou strukturou, rubová plocha příslušným protitahem. Hrany opatřeny také HPL laminátem. Dekor: DUB EVROPSKÝ, ROVNOLETÝ.	Dle uvedené specifikace vyplývá materiál jádro dřevotřísková deska DTD opatřena HPL laminátem. Jelikož popis Dub Evropský, rovnoletý odpovídá svým popisem přírodní dřevěné dýze. Žádám Vás o upřesnění předepsaného dekoru dle nějakého výrobce.
-------	---	--

Odpověď:

Nejedná se o dýhu, ale o HPL. Dekor Dub evropský rovnoletý neodpovídá žádnému výrobcí, ale celkovému záměru sjednotit veškeré dřevěné povrchy i dřevodekory, včetně těch, které již dodala stavba. Viz zpráva PDI.



Dotaz č. 19:

MI 25	Laminovaná dřevotřísková deska (DTD-L) P2 E1 (dle ČSN EN 312), plochy egalizovány a oboustranně laminovány CPL laminem (dle ČSN EN 14322). Konkrétní řešení hran je uvedeno přímo u konkrétního výrobku. Barva: ŠEDÁ TMAVÁ.	Dle uvedené specifikace vyplývá materiál jádro dřevotřísková deska DTD opatřena CPL/HPL laminátem. Je tento výklad správný? Nebo se jedná o standardní melaminovou desku DTD-L? Žádám Vás o upřesnění předepsaného dekoru dle nějakého výrobce.
-------	---	--

Odpověď:

Jedná se o dřevotřískovou desku DTD laminovanou, nikoli o laminát. Předpokládaný odstín je uveden v tabulce na začátku **PDI 16 - VÝPIS NÁBYTKU R 13**.

Dotaz č. 20:

MI 30	Střed dřevotřísková deska (DTD) P2 E1 (dle ČSN EN 312), plochy egalizovány a jednostranně laminovány HPL vysokotlakým laminátem (dle ČSN EN 438) o tloušťce min. 0,8mm s hladkou strukturou, rubová plocha příslušným protitahem. Hrany opatřeny také HPL laminátem. Barva: ČERVENÁ.	Dle uvedené specifikace vyplývá materiál jádro dřevotřísková deska DTD opatřena HPL laminátem. Žádám Vás o upřesnění předepsaného dekoru dle nějakého výrobce.
-------	--	---

Odpověď:

Ano. Předpokládaný odstín je uveden v tabulce na začátku **PDI 16 – VÝPIS NÁBYTKU R13**. Zde je třeba dbát na sladění se stavebními červenými odstíny.

Dotaz č. 21:

MI 34	Střed dřevotřísková deska (DTD) P3 E1 (dle ČSN EN plochy egalizovány a jednostranně laminovány HPL vysokotlakým laminátem (dle ČSN EN 438) o tloušťce min. 0,8 mm s hladkou strukturou, rubová plocha příslušným protitahem. Hrany opatřeny také HPL laminátem. Barva: SVĚTLÁ ŠEDOHNĚDÁ.	Dle uvedené specifikace vyplývá materiál jádro dřevotřísková deska DTD opatřena HPL laminátem. Žádám Vás o upřesnění předepsaného dekoru dle nějakého výrobce.
-------	--	---



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

Odpověď:

Ano. Předpokládaný odstín je uveden v tabulce na začátku PDI 16 – VÝPIS NÁBYTKU R13.

Dotaz č. 22:

MI 35	Střed dřevotřísková deska (DTD) P3 E1 (dle ČSN EN 312), plochy egalizovány a jednostranně laminovány HPL vysokotlakým laminátem (dle ČSN EN 438) o tloušťce min. 0,8 mm s hladkou strukturou, rubová plocha příslušným protitahem. Hrany opatřeny také HPL laminátem. Barva: STŘEDNÍ ŠEDOHNĚDÁ.	Dle uvedené specifikace vyplývá materiál jádro dřevotřísková deska DTD opatřena HPL laminátem. Žádám Vás o upřesnění předepsaného dekoru dle nějakého výrobce.
-------	---	---

Odpověď:

Ano. Předpokládaný odstín je uveden v tabulce na začátku PDI 16 – VÝPIS NÁBYTKU R13.

Dotaz č. 23:

MI 36	Střed dřevotřísková deska (DTD) P3 E1 (dle ČSN EN 312), plochy egalizovány a jednostranně laminovány HPL vysokotlakým laminátem (dle ČSN EN 438) o tloušťce min. 0,8 mm s hladkou strukturou, rubová plocha příslušným protitahem. Hrany opatřeny také HPL laminátem. Barva: TMAVÁ ŠEDOHNĚDÁ.	Dle uvedené specifikace vyplývá materiál jádro dřevotřísková deska DTD opatřena HPL laminátem. Žádám Vás o upřesnění předepsaného dekoru dle nějakého výrobce.
-------	---	---

Odpověď:

Ano. Předpokládaný odstín je uveden v tabulce na začátku PDI 16 – VÝPIS NÁBYTKU R13.

Dotaz č. 24:

MI 48	Střed dřevotřísková deska (DTD) P2 E1 (dle ČSN EN 312), plochy egalizovány a jednostranně laminovány HPL vysokotlakým laminátem (dle ČSN EN 438) o tloušťce min. 0,8mm s hladkou strukturou, rubová plocha příslušným protitahem. Hrany opatřeny také HPL laminátem. Barva: BÍLÁ.	Dle uvedené specifikace vyplývá materiál jádro dřevotřísková deska DTD opatřena HPL laminátem. Žádám Vás o upřesnění předepsaného dekoru dle nějakého výrobce.
-------	---	---



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

Odpověď:

Ano. Předpokládaný odstín je uveden v tabulce na začátku PDI 16 – VÝPIS NÁBYTKU R13.

Dotaz č. 25:

MI 50	HPL vysokotlaký laminát (dle ČSN EN 438) o tloušťce min. 0,8mm s hladkou strukturou, rubová plocha příslušným protitahem. Hrany opatřeny také HPL laminátem. Barva: ČERVENÁ.	Dle uvedené specifikace vyplývá materiál jádro dřevotřísková deska DTD opatřena HPL laminátem. Je tento výklad správný? Žádám Vás o upřesnění předepsaného dekoru dle nějakého výrobce.
-------	--	---

Odpověď:

Materiál shodný s MI 30 viz odpověď č. 20.

Dotaz č. 26:

MI 51	Laminovaná dřevotřísková deska (DTD-L) P2 E1 (dle ČSN EN 312), plochy egalizovány a oboustranně laminovány CPL laminem (dle ČSN EN 14322). Konkrétní řešení hran je uvedeno přímo u konkrétního výrobku. Dekor lamina: Žlutá	Dle uvedené specifikace vyplývá materiál jádro dřevotřísková deska DTD opatřena CPL/HPL laminátem. Je tento výklad správný? Nebo se jedná o standardní melaminovou desku DTD-L? Žádám Vás o upřesnění předepsaného dekoru dle nějakého výrobce.
-------	--	--

Odpověď:

Jedná se o dřevotřískovou desku DTD laminovanou, nikoli o laminát. Předpokládaný odstín je uveden v tabulce na začátku PDI 16 - VÝPIS NÁBYTKU R 13.

Dotaz č. 27:

MI 52	Laminovaná dřevotřísková deska (DTD-L) P2 E1 (dle ČSN EN 312), plochy egalizovány a oboustranně laminovány CPL laminem (dle ČSN EN 14322). Konkrétní řešení hran je uvedeno přímo u konkrétního výrobku. Dekor lamina: Šedá světlá.	Dle uvedené specifikace vyplývá materiál jádro dřevotřísková deska DTD opatřena CPL/HPL laminátem. Je tento výklad správný? Nebo se jedná o standardní melaminovou desku DTD-L? Žádám Vás o upřesnění předepsaného dekoru dle nějakého výrobce.
-------	---	--



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

Odpověď:

Jedná se o dřevotřískovou desku DTD laminovanou, nikoli o laminát. Předpokládaný odstín je uveden v tabulce na začátku PDI 16 - VÝPIS NÁBYTKU R 13

Dotaz č. 28:

MI 54	Laminovaná dřevotřísková deska (DTD-L) P2 E1 (dle ČSN EN 312), plochy egalizovány a oboustranně laminovány CPL laminem (dle ČSN EN 14322). Konkrétní řešení hran je uvedeno přímo u konkrétního výrobku. Dekor lamina: Šedá střední	Dle uvedené specifikace vyplývá materiál jádro dřevotřísková deska DTD opatřena CPL/HPL laminátem. Je tento výklad správný? Nebo se jedná o standardní melaminovou desku DTD-L? Žádám Vás o upřesnění předepsaného dekoru dle nějakého výrobce.
-------	---	--

Odpověď:

Jedná se o dřevotřískovou desku DTD laminovanou, nikoli o laminát. Předpokládaný odstín je uveden v tabulce na začátku PDI 16 - VÝPIS NÁBYTKU R 13

Zadavatel v souladu se zákonem prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **04. 11. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005714>

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Ing. Lucie Čtvrtlíková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky