







LEGENDA

-  doplňkové/hlavní ochranné pospojování
-  volné vyvedení kabelu 400V
-  okruhy 400V

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:  
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.  
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.  
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE	Pdf/UPOL - Rekonstrukce vybraných prostor děkanátu Žižkovo nám. 951/5				 ELEKTRO BLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI
VYPRACOVAL RADIM BLAŽÁK		KONTROLOVAL RADIM BLAŽÁK			
MÍSTO	Pdf UPOL – Žižkovo nám. 951/5, 779 00 Olomouc				PARE
INVESTOR	Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/9, 779 00 Olomouc				
ČÁST D.1.2.5	DATUM 09/2025	ZAKÁZKA 2025/106	STUPEŇ DPS	FORMÁT 2xA4	MĚŘITKO 1:100
ČÁST PŘÍLOHA	TPS - SILNOPROUD Silnoproudé instalace - 2.NP střecha				ČÍSLO VÝKRESU D.1.2.5-4

Radim Blažák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz