



- POZNÁMKA :
- NAPÁJECÍ SÍŤ: 3+NPE,AC,230/400V/TN-C-S
 - SÍŤ RS 324: 3/N/PE,AC,230/400V/TN-S
 - OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ CHRÁNIČEM
 - ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ INSTALOVANÁ NA A V HOŘLAVÝCH LÁTKÁCH ČSN 33 2312 ed2
 - PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL :		<div><div></div><div>Vratislavova 3 Olomouc 779 00 tel: 602515841 mail: michal.prokes@pro-map.cz</div></div>	
Michal Prokeš		Zbyněk Sobota			
KRAJ :	Olomoucký	MÍSTO :	ulice Křížkovského 10, Olomouc		
INVESTOR :		UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC, REKTORÁT KŘÍŽKOVSKÉHO 8, OLOMOUC, 779 00			
AKCE :		ROZŠÍŘENÍ ELEKTRIFIKACE UČEBNY 3.05 PRO FF UP V OLOMOUCI		DATUM :	01/2024
ČÁST PD :		DOKUMENTACE STAVBY		STUPEŇ :	DPS
OBSAH :		D.1.4.3 Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky		MĚŘITKO :	1 : 75
				ČÍSLO ZÁK. :	24-201
PŮDORYS UČEBNY 3.05				VÝKRES Č. :	2