



- Legenda:
- ⚡ Zásuvka pro mikrofon XLR
 - Vedení pro mikrofony XFXM
 - Ostatní vedení – SDI,UTP,CYSY

- POZNÁMKA :
- NAPÁJECÍ SÍŤ: 3+NPE,AC,230/400V/TN-S
 - OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ CHRÁNIČEM
 - ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ INSTALOVANÁ NA A V HOŘLAVÝCH LÁTKÁCH ČSN 33 2312 ed2
 - PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		VYPRACOVAL :	
Michal Prokeš		Michal Prokeš 602515841 Zbyněk Šobota 732457896	
KRAJ :	Olomoucký	MÍSTO :	ulice Křížkovského 10, 77900 Olomouc
INVESTOR : UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUČ, REKTORÁT KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 779 00 OLOMOUČ			
AKCE : SLABOPROUDÉ ROZVODY V UČEBNĚ 3.05			
ČÁST PD : DOKUMENTACE STAVBY		DATUM :	03/2025
OBSAH : D.2.6.2 Technika prostředí staveb – zařízení slaboproudé elektrotechniky		STUPEŇ :	DPS
		MĚŘÍTKO :	1 : 50
		ČÍSLO ŽÁK. :	25-127
PŮDORYS UČEBNY 3.05		VÝKRES Č. :	2