



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ NEBO ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

veřejné zakázky s názvem

„FF/UPOL – Klimatizační systém pro filmový sál Uměleckého centra UP“

(dále jen „Vysvětlení“)

Identifikace Veřejné zakázky

Druh Veřejné zakázky: Stavební práce
Režim Veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh výběrového řízení: Otevřená výzva
Odkaz na Veřejnou zakázku: <https://zakazky.upol.cz/vz00005817>
(ve Vysvětlení jako „**Veřejná zakázka**“)

Identifikační údaje Zadavatele

Název: Univerzita Palackého v Olomouci
Sídlo: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
Zástupce: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., rektor
(ve Vysvětlení jako „**Zadavatel**“)

A. Vysvětlení poskytnuté na žádost

A.1. Znění žádosti

Dotaz č. 1:

V položkovém rozpočtu máte uvedené vnitřní klimatizační jednotky pro kinosál (řádek 10) jako kazetové jednotky o výkonu 3,2kW. Vzhledem k tomu, že venkovní jednotka má být o výkonu 45kW je někde špatně uveden skutečný výkon jednotek. Mohu Vás poprosit o opravu VV, nebo sdělení požadovaného výkonu vnitřních a venkovní jednotky?

Dotaz č. 2:

Dále bych se chtěl zeptat jaká je značka stávajícího systému klimatizace.

A.2. Odpověď Zadavatele

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel na základě dotazu upravil stávající specifikaci u položky na řádku č. 10 Soupisu prací:

vnitřní VRF kazetová jednotka 3,2 kW vč. dekoračního panelu	4	ks
--	---	----

tak, že nově zní:

vnitřní VRF kazetová jednotka 7,1 kW vč. dekoračního panelu	4	ks
--	---	----

Na základě výše uvedeného Zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 Výzvy, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

5_VV_FF_klimatizace_konvikt_rev1

Výkon venkovní jednotky zůstává 45 kW, kdy vzhledem k charakteristice stavby a flexibilnímu využívání prostor je vnější jednotka záměrně naddimenzována oproti nominálnímu součtu výkonu jednotek vnitřních.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel nebude s ohledem na zachování zásad zadávání veřejných zakázek uvádět výrobce stávající klimatizace.

Zadavatel uvádí, že výrobce stávající klimatizace není dodavatelem stávajícího systému MaR.

B. Změna lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v souladu s výzvou k podání nabídky na Veřejnou zakázku přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 03. 03. 2026 v 09:00 hod.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci

.....
Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky