



LEGENDA VZT POTRUBÍ

	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ		STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ (PONECHAT)
	ODVODNÍ POTRUBÍ		STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - DEMONTOVAT
	ČERSTVÝ VZDUCH		Cu CHLADIVOVÉ POTRUBÍ
	ODVODNÍ POTRUBÍ - VENTILÁTOR		

LEGENDA IZOLACÍ

	MINERÁLNÍ TEP. IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ TLOUŠŤKA - 80 mm		KAUKČUK. PAROTĚSNÁ IZOLACE, ALP. TLOUŠŤKA - 19 mm
--	---	--	--

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

	REGULAČNÍ / UZAVÍRACÍ Klapka		REGULÁTOR PRŮTOKU - KONSTANTNÍ
	ZPĚTNÁ Klapka		REGULÁTOR PRŮTOKU - VARIABILNÍ
	TLUMIČ HLUKU		UZAVÍRACÍ Klapka KRUHOVÁ
	OHEBNÁ HADICE		TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ
	KRYCÍ MŘÍŽKA		PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
	PRUŽNÁ MANŽETA		VENTILÁTOR
	DVEŘNÍ MŘÍŽKA S VOLNOU PLOCHOU As		

LEGENDA ZNAČENÍ

AHU	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA	ACC	KONDEZAČNÍ JEDNOTKA
EF	ODVODNÍ VENTILÁTOR	SF	PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR

POZNÁMKY

- NEOKÓTOVANÉ ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ JE VE STANDARTNÍ DÉLCE 1500 mm
- TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ PROVĚST PRECIZNĚ S PAROTĚSNÝMI SPOJI A DOTÁHNOUT AŽ K PLÁŠTI ZAŘÍZENÍ
- VŠECHNY ODOBOČKY A ROZBOČKY BUDOU VYBAVENY REGULAČNÍMI A NÁBĚHOVÝMI PLECHY
- VŠEKERÉ NAPOJOVACÍ ROZMĚRY ELEMENTŮ VZT OVĚRIT PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽI
- PŘI INSTALACI ZAŘÍZENÍ NUTNO DODRŽOVAT POŽADAVKY A MONTÁŽNÍ POKYNY VÝROBCE ZAŘÍZENÍ
- VŠEKERÉ ZMĚNY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM VZT

Kontroloval Checked by	Zkontroloval	 div. ČEZ EBCO +420 544 500 911 azklima@azklima.com IČ: 24772631 DIČ: CZ24772631	Stupeň Phase	DPS
Zodp. projektant Designed by	ING. ZDENĚK ŘÍHA		Datum Date	18/09/2023
Vypracoval Drawn by	Projektant		Formát Size	12 x A4
Profese Discipline	VZDUCHOTECHNIKA		Měřítko Scale	1:50
Zakázka - Název akce Contract - Site	P23P089 - Olomouc – UMTM, Úpr. a doplnění dig. – 3.NP		Název Name	Dokument číslo_revize Archive n.
		Půdorys - 4.NP vč. řezů		006