

Obsah: schéma rozvaděče RP5.2L – etapa I.

Akce: Rekonstrukce vnitřních komunikačních prostor
Pdf UPOL – Žižkovo nám. 5
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Specifikace skříně:

Rozvodnicová skříň, pro zpusřtěnou montáž, jednokrídlové dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 1150 x 510, počet řad 7, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 24, krytí IP43/20, materiál : ocel–plech

POZNÁMKY:

Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodávaná zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení a zohlední jej ve výrobní dokumentaci.

U kabelů CXKH–R uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně B2ca,s1,d1 splňující podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb.

Číslo vyhotovení:

Vypracoval:	Radek Vyrobil	Změna č. –	--	Investor:		Výkres číslo:	Lištů: 6
Datum:	17.02.2021	Změna č. –	--	Univerzita Palackého v Olomouci		d.1.4.3.27	Lišt: 1
Zakázka číslo:		Změna č. –	--				



