



půdorys 4. podlaží
m 1:75

legenda místností

číslo	název místnosti	plachetový číslo	výška stropu	skl.	stav	stav	stav	stav	stav	stav
4.01	chodba	56.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.02a	schodištní prostor - A	10.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.02b	schodištní prostor - B	10.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.03	WC ženy	8.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.04	WC muži	10.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.05	chodba	2.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.06	chodba	24.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.07	chodba	52.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.08	schodištní prostor	80.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.09	chodba	72.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.10	chodba	54.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.11	chodba	10.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.12	WC muži	11.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.13	WC ženy	10.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.14	WC ženy	10.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.15	WC muži	10.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.16	chodba	84.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.17a	schodištní prostor - A	8.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.17b	schodištní prostor - B	20.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1
4.18	chodba	30.00	+11.000	2.00	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1	PL.1

Napěťová soustava :

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
1/N/PE AC, 230V, 50Hz, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

základní ochrana (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí):

- izolací živých částí
- přepážkami a kryty

ochrana při poruše (ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí):

- ochranné pospojování
- automatické odpojení v případě poruchy
- doplňková ochrana proudovým chráničem
- malým napětím SELV

Vnější vlivy stanoveny protokolem o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Součástí projektové dokumentace je TECHNICKÁ ZPRÁVA, ve které jsou uvedeny požadavky a doplňující informace k navržené elektrické instalaci, které není možno uvést ve výkresové části.

Na chodbách bude provedena úprava umístění spínačů, ovladačů a zásuvek dle rozlišení interiérových prvků.
Stávající sílové rozvody na povrchu v lištách pod úrovní lam. podlahu budou zrušeny, popř. uloženy pod omítku.