

























	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHÉMA	PÓLU	KRYTÍ
		spínač 1pólový řazení 1pod omítku	230	10	1	1	IP20
		přepínač střídavý řazení 6 pod omítku	230	10	6	1	IP20
		přepínač sériový řazení 5 pod omítku	230	10	5	1	IP20
		přepínač střídavý dvoj. řazení 6+1 pod omítku	230	10	6+1	1	IP20
		regulátor DALI se zabudovaným napájením sběrnice, pod omítku	230	10	6+1	1	IP20
		spínač nouzového vypnutí, na povrch	230	10		1	IP20
		detektor přítomnosti, montáž přisazená /vestavná, detekce 360°/24m	230	10	1	1	IP20
		detektor přítomnosti – viz.výše, podporující funkci master/slave	230	10	1	1	IP20
		detektor přítomnosti, montáž pod omítku, detekce 180°/10m	230	10	1	1	IP20
		detektor přítomnosti, montáž pod omítku, detekce 180°/10m (dva kanály)	230	10	1+1	2	IP20
		zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A	230	16	1x2PZ	1	IP20
		zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A s přepětovou ochranou SPD3	230	16	1x2PZ	1	IP20
		zásuvka 1P+N+PE na omítku 16A	230	16	1x2PZ	1	IP44
		zásuvka 1P+N+PE na omítku 20A	230	16	1x2PZ	1	IP44
		zásuvka 2x(1P+N+PE) pod omítku 16A ve společném rámečku	230	16	2x2PZ	1	IP20
		podlahová krabice se zásuvkami 230V + DATA	230	16	3x2PZ	1	IP20
		ventilátor					
		volný vývod 230V					
		volný vývod 400V					
		zařízení napojeno na ochranné pospojování					
		uložení vedení: kabelový žlab, typ dle popisu					
		uložení vedení: trubka, typ dle popisu					
		uložení vedení: pod omítkou					
		uložení vedení: na povrchu					

Vypracoval: Radek Vyroubal	AKCE: Rekonstrukce vnitřních komunikačních prostor PdF UPOL – Žižkovo nám. 5		DATUM: 17.02.2021
	INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci		Listů: 1 List č.: 1
ZAK.CISLO:	OBSAH: legenda značek	VYKRES CISLO: d.1.4.3.35	