

Obsah: schéma rozvaděče Reh1 – etapa I.

Akce: Rekonstrukce vnitřních komunikačních prostor
Pdf UPOL – Žižkovo nám. 5
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Specifikace skříně:

Rozvodnicová skříň, pro zpuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 2, počet modulů v řadě 14, krytí IP30/20, PE+N, barva bílá, materiál : ocel–plast

POZNÁMKY:

Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodávaná zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení a zohlední jej ve výrobní dokumentaci.

U kabelů CXKH–R uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně B2ca,s1,d1 splňující podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb.

U kabelů CXKH–V uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně B2ca,s1,d1 a se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy P60–R. Kabel splňuje podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb..

Číslo vyhotovení:

Vypracoval:	Radek Vyroubal	<i>Radek Vyroubal</i>	Změna č. –	--	Investor:		Výkres číslo:	Lištů: 2
Datum:		17.02.2021	Změna č. –	--	Univerzita Palackého v Olomouci		d.1.4.3.23	Lišt: 1
Zakázka číslo:			Změna č. –	--				

