

Obsah: schéma rozvaděče RS – etapa II.

Akce: Rekonstrukce vnitřních komunikačních prostor  
Pdf UPOL – Žižkovo nám. 5  
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

## Specifikace skříně:

Rozvodnicová skříň, pro zpusřtěnou montáž, jednokrřdlové dveře, neprřhledné dveře, vnitřní V x Š 550x510, počet řad 3, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 24, krytř IP54/20

materiřl : ocel–plech, požární odolnost EI30S

## POZNÁMKY:

Před realizací prováděcí firma ověřř, zda skutečně dodávaná zařřzení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případe nutnosti upravř zapojení a zohlednř jej ve výrobnř dokumentaci.

U kabelů CXKH–R uvedených v kabelových řámeccřch není vzhledem k omezenému místu uvedena celř jejich specifikace. Jednř se o kabely s třřdou reakce na oheř minimálně B2ca,s1,d1 splňující podmřnřky vyhlášky ř.268/2011 Sb.

U kabelů CXKH–V uvedených v kabelových řámeccřch není vzhledem k omezenému místu uvedena celř jejich specifikace. Jednř se o kabely s třřdou reakce na oheř minimálně B2ca,s1,d1 a se zachováním funkcnř integritř systému kabelové trasy P60–R. Kabel splňuje podmřnřky vyhlášky ř.268/2011 Sb..

Číslo vyhlášení:

Vypracoval:	Radek Vyroubal	<i>Radek Vyroubal</i>	Změna ř. –	--	Investor:		Vřkres říslo:	Liřtř: 3
Datum:		17.02.2021	Změna ř. –	--	Univerzita Palackého v Olomouci		d.1.4.3.33	Liřtř: 1
Zakázka říslo:			Změna ř. –	--				



