



LEGENDA ZNAČEK

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
- ZÁSUVKA 16A/230V
- ZÁSUVKA 16A/230V
- OPATŘENÁ 3. ST. PRP. OCHRANY
- PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKA 400V
- VENTILÁTOR
- VENTILÁTOROVÉ RELÉ
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44
- OTOČNÝ PŘEPÍNAČ 0 - 1
- STROPNÍ ČIDLO POHYBU
- ČIDLO POHYBU
- SOUMRÁKOVÉ ČIDLO
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Os.	Číslo místnosti	Plocha	s.s.
P1.06	Účelna	119,20	3,18
P1.05	Účelna	45,50	2,69
P1.08	Účelna	119,20	3,18
P1.22	Laborant	42,45	2,77
P1.23	Účelna	81,38	2,74
P1.56	Účelna	35,49	3,157
P1.58	Účelna	25,45	3,15
P1.59	Účelna	32,18	2,9
P1.60	Účelna	37,61	3,16
P1.57	Účelna	53,97	3,15
P1.77	Účelna	9,89	2,95
P1.78	Účelna	22,64	2,96
P1.80	Laborant	54,26	3,1
P1.65	Laborant - budst	3,80	2,688
P1.50	Hygienická zóna - kuchylna	5,58	2,92
P1.51	Hygienická zóna - chodba	5,04	2,95
P1.52	Hygienická zóna - jídelna	5,92	2,94
P1.53	Hygienická zóna - vchod	1,66	2,95

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v ochranných trubkách v zemi a lištách vkládacích LV.

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

název a místo stavby:
PdF UP - rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 (projektová dokumentace)

K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258
investor:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Zastoupený: Prof. MUDr. Martin Procházka, PhD., v.r. rektor

část:
D.1.4.3-ELEKTROINSTALACE
zodpovědný projektant :
Kupec Jan, ČKAIT 1102600
vypracoval :
Marek Seifert Ing. Lukáš Seifert
stupeň dokumentace:
DUR+DSP+DPS
výkres:
ELEKTROINSTALACE 1 PP - LEVÁ ČÁST

měřítko:	datum:	formát:	arch. č.:
1:50	LEDEN 2024	12xA4	5157

číslo výkresu:

D.1.4.3-03