



LEGENDA ZNAČEK

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
- ZÁSUVKA 16A/230V
- ZÁSUVKA 16A/230V OPATŘENÁ 3. ST. PRP. OCHRANY
- PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKA 400V
- VENTILÁTOR
- VENTILÁTOROVÉ RELÉ
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44
- OTOČNÝ PŘEPÍNAČ 0 - 1
- STROPNÍ ČIDLO POHYBU
- ČIDLO POHYBU
- SOUMRAKOVÉ ČIDLO
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Účel místnosti	Plocha	s.v. podhled
5.18	Posluchárna	42,13	3,15 3,01
5.20	Posluchárna	39,10	3,16 3,02
5.21	Posluchárna	45,61	3,18 3,04
5.25	Posluchárna	49,07	3,17 3,03
5.44	Posluchárna	43,76	3,18 3,04
5.45	Posluchárna	39,40	3,17 3,03
5.54	Posluchárna	97,47	5,1 ...
5.57	Posluchárna	64,43	3,18 3,04
5.58	Posluchárna	36,38	3,16 3,02
5.59	Posluchárna	59,93	3,19 3,05
5.61	Posluchárna	45,34	3,0 2,86
5.03	lancelát	23,54	3,15 ...
5.04	chodba	9,71	3,16 ...
5.05	luchytka	4,50	3,18 ...
5.06	wc	8,51	3,17 ...
5.07	lancelát	11,36	3,18 ...

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.

V místnostech, jenž jsou vybaveny přípravou pro budoucí osazení AV technikou, bude provedeno trubkování vždy podle vzoru, tj. dle m.č. 5.45.

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

název a místo stavby:

PdF UP - rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 (projektová dokumentace)

K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258

investor:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Zastoupený: Prof. MUDr. Martin Procházka, PhD., v.r. rektor

část:
D.1.4.3-ELEKTROINSTALACE

zodpovědný projektant :
Kupec Jan, ČKAIT 1102600

vypracoval :
Marek Seifert Ing. Lukáš Seifert

stupeň dokumentace:
DUR+DSP+DPS

výkres:
ELEKTROINSTALACE 5 NP - STŘEDNÍ ČÁST

měřítko: datum: formát: arch. č.:
1:50 LEDEN 2024 6xA4 5157

číslo výkresu:

D.1.4.3-15