

Rozvaděčové/rozvodnicové vývody	WL	Popis	Počet	Pi (kW)	CosFi	Soud	Ps
R1							
	1	Posluchárna 1.05	9	3,7	1	0,3	
	10	Hala +schodiště 1.07	1	3,7	0,85	0,2	
	11-14	Zahraniční oddělení 1.17-1.19	4	3,7	0,9	0,3	
	15-18	Učebna 1.09	4	3,7	0,9	0,4	
	19-24	1.08, 1.10-1.14	5	3,7	0,9	0,2	
	2	zadvěří, 1.26, 1.03, 1.02, 1.04	1	3,7	0,9	0,2	
	3	Zásuv. Soc. zař. 1.21-1.24	1	3,7	0,9	0,2	
	4-9	Zásuv. Učebna 1.20	6	3,7	0,9	0,4	
	Celkem			107,3	0,93	0,3	33,7
R2							
	1-28	Kanceláře 2.01-2.04b, 2.05-2.09	28	3,7	0,9	0,4	
	29	kuchyňka 2.09	1	3,7	1	0,4	
	30-38	Zasedací místnost 2.24, 2.23, 2,22	9	3,7	0,9	0,3	
	39	Zásuv. Soc. zař. 1.15-0.18, 2.20-2.21	1	3,7	0,9	0,2	
	40	Děkanát - děkan 2.13	2	3,7	0,9	0,3	
	41	Děkanát - sekretariát 2.12	2	3,7	0,9	0,3	
	42	Hala +schodiště	1	3,7	0,85	0,2	
	43	Osvětlení 1.NP	1	4,6	1	0,9	
	44	Osvětlení NO 1.NP	1	0,6	1	0,2	
	Celkem			168	0,91	0,4	63,1
RH							
	1	Zásuv. Soc. zař. 0.10-0.13	1	3,7	0,9	0,2	
	2	Zásuv. Sklad 0.06	1	3,7	0,85	0,2	
	3	Zásuv. 0.05, 0.07, 0.08, 0.09	1	3,7	0,9	0,2	
	Celkem			11,1	0,88	0,2	2,2
RP							

14-22	Zásuv. Učebna PC 0.02	9	3,7	0,9	0,4
1-6	Zásuv. Učebna 0.04	6	3,7	0,9	0,4
23-29	Zásuv. Učebna 0.03	7	3,7	0,9	0,4
30	Zás Tv nad dveře	1	3,7	0,9	0,4
31	Zásuv. chodba 0.05	1	3,7	0,9	0,2
32	Osvětlení 1.PP	1	3,2	1	0,9
33	Osvětlení NO 1.PP	1	0,6	1	0,2
7-13	Zásuv. Učebna 0.01	7	3,7	0,9	0,4

Celkem **118,5** **0,91** **0,4** **48,1**

VZT

1	Vzduchotechnika a chlazení	1	164	0,9	0,6
---	----------------------------	---	-----	-----	-----

Celkem **164** **0,9** **0,6** **98,4**

Instalovaný příkon:

568,9 kW

245,5 kW
soudobý příkon