



LEGENDA ZNAČENÍ ISOLACÍ POTRUBÍ

- Tepelná izolace s uzavřenou buňčnou strukturou. Tloušťka 20mm.
- Protipožární izolace odolnost 45min
- Izolace rohoží z minerální vlny s oplechováním. Tloušťka 100mm.
- Objemová hmotnost 40kg/m³.

LEGENDA ZNAČENÍ ŘEZU

- ČÍSLO VÝKRESU  
PORADOVÉ ČÍSLO ŘEZU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Jan Šubrt	SAFETYPRO s.r.o.	
ZPRACOVATEL PROJEKTU		Ing. Jan Valenta		
INVESTOR		Univerzita Palackého v Olomouci, Vědeckého 511/8, Olomouc, 779 00	PROFESE	
NÁSTAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTORŮ BUDOVY A, PF UPOL		Daniel Písek	STUPEŇ PD	DPS
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			DATUM	03/2023
D1.4.2 - Vozotechnika a výtahy, chlázení			MĚŘÍTKO	1:50
Půdorys střešy			FORMAT	18 x A4
			D.1.4.2.6	