



LEGENDA ARMATUR

- BK BEZPŘÍRUBOVÁ Klapka
- KK KULOVÝ KOHOUT
- PKK KULOVÝ KOHOUT HORKOVODNI
- VKK VYPOŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- F FILTR
- BV VYVAŽOVACÍ VENTIL
- T TEPLOMĚR
- P MANOMETR
- UKK UZAMYKATELNÝ KULOVÝ KOHOUT
- ŠR ŠROUBENÍ
- PV POJISTNÝ VENTIL

Tabulka místností 1.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu
1.01	Vnější terasa	87,33	Kamenná dlažba	Omitka	Omitka
1.02	Zádvěří	16,93	Keramická dlažba	Omitka	Minerální kazety 600x600
1.03	Vstupní hala	49,80	Keramická dlažba	Omitka	Minerální kazety 600x600
1.05	Posluchárna	119,74	Koberec	Omitka + akustický obklad + soklová lišta 50 mm	Omitka
1.07	Hala + Schodiště	83,74	Keramická dlažba	Omitka + keramický sokl 80 mm	Minerální kazety 600x600
1.08	Chodba	33,58	Keramická dlažba	Omitka + keramický obklad	Minerální kazety 600x600
1.09	Učebna 1	72,43	PVC	Omitka + soklová lišta 60 mm	Minerální kazety 600x600
1.10	Kancelář IT	20,85	PVC	Omitka + soklová lišta 60 mm	Minerální kazety 600x600
1.10b	Sklad IT	5,56	PVC	Omitka + soklová lišta 60 mm	Minerální kazety 600x600
1.11	Server	2,75	PVC	Omitka + soklová lišta 60 mm	Minerální kazety 600x600
1.13	Úklid	3,82	PVC	Omitka + soklová lišta 60 mm	Minerální kazety 600x600
1.14	Jednací místnost	11,58	PVC	Omitka + soklová lišta 60 mm	Minerální kazety 600x600
1.15	Kancelář	38,32	PVC	Omitka + soklová lišta 60 mm	Minerální kazety 600x600
1.16	Zahraniční oddělení - proděkan	35,89	PVC	Omitka + soklová lišta 60 mm	Minerální kazety 600x600
1.17	Zahraniční oddělení - vstup	4,27	PVC	Omitka + soklová lišta 60 mm	Minerální kazety 600x600
1.18	Zahraniční oddělení	29,68	PVC	Omitka + soklová lišta 60 mm	Minerální kazety 600x600
1.19	Recepce	5,72	PVC	Omitka + soklová lišta 60 mm	Minerální kazety 600x600
1.20	Učebna 3	87,00	PVC	Omitka + soklová lišta 60 mm	Minerální kazety 600x600
1.21	WC ženy předsíň	4,69	Keramická dlažba	Keramický obklad	Minerální kazety 600x600
1.22	WC ženy	10,20	Keramická dlažba	Keramický obklad	Minerální kazety 600x600
1.23	WC muži - předsíň	4,37	Keramická dlažba	Keramický obklad	Minerální kazety 600x600
1.24	WC muži	8,70	Keramická dlažba	Keramický obklad	Minerální kazety 600x600
1.25	Výtah	2,88	-	Bezprašný nátěr	-
1.26	Technický prostor	3,51	PVC	Omitka + soklová lišta 60 mm	Omitka
		743,33 m²			

LEGENDA VYTÁPĚNÍ

- HV HORKOVOD 125°C (LÉTO 80°C) – PŘÍVOD
- HV HORKOVOD 65°C (LÉTO 50°C) – VRAT
- TPNÁ VODA PRO ŮT 75°C – PŘÍVOD
- TPNÁ VODA PRO ŮT 60°C – VRAT
- 55 TOPNÁ VODA PRO VZT 55°C – PŘÍVOD
- 35 TOPNÁ VODA PRO VZT 35°C – VRAT
- E EXPANZNÍ POTRUBÍ
- DV POTRUBÍ DOPLŇOVÁNÍ SYSTÉMU
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM
- TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU, PROVEDENÍ PŘÍMÉ
- VENTIL JE OSAZEN HLAVICÍ PRO VEŘEJNÉ PROSTORY
- UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ S VYPOUŠTĚNÍM
- PROVEDENÍ PŘÍMÉ NEBO ROHOVÉ
- TRUBKOVÉ ŽEBŘÍKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S ŮCHYTY
- TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU, PROVEDENÍ PŘÍMÉ
- VENTIL JE OSAZEN HLAVICÍ PRO VEŘEJNÉ PROSTORY
- UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ S VYPOUŠTĚNÍM
- PROVEDENÍ ROHOVÉ
- OPU PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA NEHOŘLAVÉHO KOVOVÉHO POTRUBÍ OPATŘENÉHO NEHOŘLAVOU IZOLACÍ, PROVEDENO CERTIFIKOVANOU FIRMOU, UTĚŠNĚNO AKRYLÁTOVÝM PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM
- PROSTUP STĚNOU – NA OBOU STRANÁCH, CERTIFIKOVÁNO EI120
- PROSTUP STROPEM – NA SPODNÍ STRANĚ, CERTIFIKOVÁNO EI180

SAFETY PRO s.r.o., PŘEROVSKÁ 434/60, HOLICE, 779 00 OLOMOUC

Hlavní inženýr projektu		Ing. Petr Ramík	
Zodpovědný projektant		Ing. Jan Šubrt	
Vypracoval		Ing. Jan Valenta	
Investor		Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00	
NÁSTAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY A, PF UPOL		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
D.1.4 - Technika prostředí staveb		Č. přílohy	
D.1.4.6 - Ústřední vytápění		Č. soupravy	
Půdorys 2NP		D.1.4.6-06	