



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Účel místnosti	Plocha [m²]
1.01	RAMPA	30,90
1.02	STUDIJNÍ PROSTOR	56,05
1.03	SKLADOVÝ PROSTOR	6,14
1.04	ODDECHOVÝ PROSTOR	16,28

NOVÁ ELEKTROINSTALACE
STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE

- PODLAHOVÁ KRABICE 2x ZÁSUVKA 230V/16A
- DVOJZÁSUVKA 230V/16A (1P+N+PE), POD OMÍTKU
- PŘIPOJENÍ OBECNÉHO SPOTŘEBIČE 230/400V
- TLAČÍTKO TOTAL STOP
- TLAČÍTKO CENTRAL STOP
- TLAČÍTKO SPOUŠTĚNÍ POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ CHÚC
- KABELOVÁ TRASA 62/50
- POŽÁRNÍ KABELOVÁ TRASA 62/50 P60-R

ROZVODNÉ SOUSTAVY:
- 3NPE-50HZ, 230/400V/TN-S INSTALAČNÍ ROZVODY
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED2 A ČSN 33 2000-5-54 ED2:
• AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
• PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA
• DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPOJENÍM

POŮDORYS 1.NP - SPOTŘEBIČOVÉ ROZVODY

OBJ.: D.14.3 - ELEKTROINSTALACE

VYPRACOVAL: ING. J. PETLACH

ODPOVĚDNÝ PROJ. ING. J. PETLACH

STUPEŇ: DPS

DATUM: LEDEN 2023

INVESTOR: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, FTK

MĚŘÍTKO: 1:100

Č.VÝKRESU: D143-04