



LEGENDA		
- 1.01 - 20°C 1000W	ČÍSLO MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI
	VNITŘNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI	TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI
	TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI	
Lpz/Loz	OSOVÁ ROZTEČ POTRUBÍ V POBYTOVÉ/OKRAJ. ZÓNĚ	
So	PLOCHA OKRUHU PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ	
Lo/Lp	DÉLKA POTRUBÍ OKRUHU/PŘÍPOJKY	
PRŮTOK	PRŮTOK OTOPNÉ VODY	

OTOPNÁ TĚLESA	
22VK/600/1000	OCELOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PRAVÝM PŘÍPOJENÍM (KORADO RADIK VK) - TYP TĚLESA/VÝŠKA/DÉLKA [mm]
KLTM 1820.600	OCELOVÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM (KORADO KORALUX LINEAR COMFORT-M) - TYP TĚLESA VÝŠKA/DÉLKA [mm]

ZAŘÍZENÍ	
HKV-D	NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ TOPNÝCH OKRUHŮ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ REHAU HKV-D VČETNĚ MONTÁŽNÍ SKŘÍNĚ, POČET OKRUHŮ VIZ VÝKRES
KSP	TEPLOVODNÍ SÁLAVÝ PANEĽ S MIN. IZOLACÍ S ALU POLEPEM ZABUDOVANOU DO KONSTRUKCE, ZAVĚŠENO 6,0m NAD PODLAHOU, ROZMĚR VIZ VÝKRES
MS	MÍŠICÍ SADA PRO ROZDĚLOVAČE REHAU HKV-D
PT	PROSTOROVÝ TERMOSTAT PRO ZÓNVOU REGULACI

ARMATURY	
KK	KULOVÝ KOHOUT
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
RŠ1/2"x3/4"(8.00)	RADIÁTOROVÉ PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA S INTEGROVANÝM VENTILEM A DVOUBODOVÝM PŘÍPOJENÍM VEKOLUX ROHOVÉ (NASTAVENÍ VENTILU)
RV (4.00)	REGULAČNÍ/VYVAŽOVACÍ VENTIL TA STAD (NASTAVENÍ VENTILU)
RV1/2"x3/4"(8.00)	RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUBODOVÝM PŘÍPOJENÍM MULTILUX ROHOVÝ (NASTAVENÍ ARMATURY)
TRH	TERMOSTATICKÁ HLAVICE
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

REVIZE	KDO	KDY	REV.
--------	-----	-----	------

Projektant **BOUŠEK THERM s.r.o.**
Veselská 17/33, 591 01 Žďar nad Sázavou
IČ: 04754018 mobil: +420 603 147 985

Zodpovědný projektant profese Ing. Martin Kozáček

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant ING. ARCH. MARTIN PÁLKA

Akce

REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY

UPOL FTK, TR.MÍRU 676/111, OLOMOUČ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL FTK Lokalita Olomouc Nefedín

Díleč část-profese D.1.4.2 OT

Výkres

PŮDORYS 1.NP

Měřítko	1:50	Datum	ONOR 2024
Zpracoval	Ing. Václav Dvořák	Kontroloval	Ladislav Boušek
Číslo akce	1232	Výkres číslo	N.01
		Revize	00