



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	S.V. m	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	STROJOVNA VZT	20,1	2,75	KERAMICKÁ DL.	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA

Užitná plocha celkem – 20,1 m2

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant	FourClima Trnkova 3070/150a Brno - Líšeň 628 00 Telefon +420 776 609 635 FourClima s.r.o.
Zodpovědný projektant profese	ING. LEOŠ VÁLKA

Generální projektant	HEXAPLAN INTERNATIONAL
Zodpovědný projektant	ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce	REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY
Investor	UPOL FTK, TR.MÍRU 676/111, OLOMOUČ
Dílčí část–profese	D.1.4.5 VZDUCHOTECHNIKA
Lokalita	Olomouc Nefedín

D.1.4.5 VZDUCHOTECHNIKA			
Výkres			
PŮDORYS 2.NP			
Měřítko	1:50	Datum	ÚNOR 2024
Zpracoval	ING. LEOŠ VÁLKA	Kontroloval	ING. PETR AUF
Číslo akce		Výkres číslo	Revize
1232		005	00

LEGENDA VZT

	ODVODNÍ POTRUBÍ		CU POTRUBÍ
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ		SERVOPOHON
	PLÁTĚNÁ VÝUSTKA		REGULAČNÍ Klapka
	POŽÁRNÍ Klapky		PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE
	TLUMIČ HLUKU		DVEŘNÍ / STĚNOVÁ MŘÍŽKA
	ČTYŘHRANNÁ VÝUSTKA		

LEGENDA IZOLACÍ

	Požární izolace 30min
	Tepelná izolace parotěsná (kaučuková tl. 25mm)

POZNÁMKA

- FLEXIBILNÍ HADICE K VZT ELEMENTŮM NESMÍ MÍT DÉLKU VĚTŠÍ NEŽ 1M
- TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DOTÁHNOUT AŽ K PLÁŠTI VZT JEDNOTEK
- VEŠKERÉ NAPOJOVACÍ ROZMĚRY ELEMENTŮ VZT OVĚŘIT PŘED ZAPOČETIM MONTÁŽE
- VEŠKERÉ VZT ROZVODY VE STROJOVNĚ VZT BUDOU OPATŘENY KAUKČUKOVOU IZOLACÍ