



V rámci revize PD je řešeno doplnění přenosu informace z Ru detekce plynů o dosažení II. stupně koncentrace plynů (H<sub>2</sub> a CO) přes systém EPS do ústředny nouzového zvukového systému v 6.n.p.

PROJEKTANT:	Michal Svoboda, Hněvotín 238, 783 47 Hněvotín, tel 739 684 235, michalsvob@seznam.cz	Č. ZAKÁZKY	2020-38
INVESTOR:	UP Olomouc, IČ: 61989592, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc	DATUM	09/2020
MÍSTO STAVBY:	Přírodovědecká fakulta UP Olomouc	STUPEŇ	DPS
STAVBA:	<b>Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci,</b>		
		Č. VÝKRESU	

**pūdorys 3-np, m 1:100**