







Přejezd protiváhy
Řez A-A 1:60



Únikové prostory 1:50



Poloha klece v nejnižším podlaží Poloha klece v nejvyšším podlaží



	Nárazníky klece	Nárazníky protiváhy
	PS_D0	PS_D2
(HP)	80	80
HPH/HPHL	72 / 72	72 / 72
HKP/HGP	85 +0/-5	85 +0/-10
HSS1/2	645	167
HPE	8	8
Počet		

Režim BR1: Sjezd výtahu do požárně evakuační stanice + otevření dveří:

- Popis funkce:**
a) Výtah po přijetí rozepinacího bezpečnostního kontaktu sjeđe do požárně výstupní stanice a otevře dveře.
Kabinový ovladač i šachetní tlačítka jsou neaktivní.
- Aktivace funkce** (uvedení výtahu do režimu BR1):
Rozepnutím bezpečnostního kontaktu ukončeného u šachetního ovladače požárně evakuační stanice.
- Deaktivace funkce** (uvedení výtahu do normálního provozu):
Sepnutím výše uvedeného bezpečnostního kontaktu.
- Zákazník zajišťi:**
Samostatný rozepinací bezpečnostový kontakt - 2 dráty průřezu cca 0,75 mm², max. 1,5 mm²
vvedený u šachetního tlačítka požárně výstupní stanice pro aktivaci / deaktivaci režimu BR.
Volný konec cca 1,5 m, vvedený do šachty u šachetního ovladače v požárně evakuační stanici.
U samostatných výtahů musí být signál přiveden ke každému výtahu.
U výtahů zapojených do skupinového řízení (duplex, triplex atd...) minimálně ke dvěma výtahům.
- Dodavatel zajišťi:**
Klíčkový spínač u dveří požárně evakuační stanice pro aktivaci/deaktivaci funkce (je-li požadován/objednan).

Autorizace projektu:		Ing. Petr Zavadil		Ověřeno a schváleno:
Vedoucí/kontrola projektu:		Ing. Petr Zavadil		
Vypínavatel:		Ing. Petr Zavadil		
Kreslí:		Ing. Petr Zavadil		
Kroř:				Účel projektu:
Olomoucký		Místo: ul. Šmeralová 1090/8, Olomouc 779 00 st.parc.č. 1385, 94/64, k.ú. Olomouc-město		
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci, správa kolejí a menz, Šmeralova 1122/12, 779 00 Olomouc, IČO:61989592				
Název stavby: Modernizace vnitřních prostor kolejí Bedřicha Václavka, UP Olomouc				
Obsah výkresu: Blok A - V10				

Číslo výkresu: D.1.1.b-05		SPZ DESIGN, s.r.o. Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz	
Datum: 03/2024			
Číslo archivu(zakázky):			
Datum expedice/verze: 19.03.2024 / V1			
Formát výkresu: 2x A4			
Měřítko:		Pare číslo:	